

Obliczenie prądu obciążenia oraz dobór przekroju przewodów

Pałędzie ul. Morska

L.p.	Pzn [W]	Współ.	Un [V]	kz	Iobc.[A]	Ib=[A]	Nazwa odb.	Typ przewodu	Idd [A]
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	715	0,93	400	1	1,11	6	ośw.-obw.1	NAYY-J 4x35mm ²	118

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Sanulycz
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
 w zakresie instalacji elektrycznych
 nr ewid. 45/80/P_W

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Sanulycz
 Upr. do projekt. WKP/0131/PCE/08
 Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWGE/04
 Rob. elekt. bez ograniczeń
 ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno