

GMINA I MIASTO ULANÓW

37-410 Ulanów, ul. Rynek 5
woj. podkarpackie
tel. (0-15) 8763-041

Numer referencyjny: I.270.19.2025

KIP 6020016310; REGON 830403488

Ulanów 24-03-2025 r.

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn.

Dotyczy: **Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Ulanów wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec – nr KPOD.03.15-IW.21-0062/25”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, Zamawiający: Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 21.03.2025 r.

1/Proszę o podanie specyfikacji płyty warstwowej dachowej, czy zamawiający uzna zgodne z dokumentacją wykonanie dachu z płyty 16cm + 4cm garb?

Odpowiedz:

Należy zastosować płytę dachową z izolacją z pianki PIR. Grubość izolacji min. 20cm + wysokość trapezu/garbu min. 4cm

B. Zamawiający informuje iż odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

Stanisław Garbacz

