


lp	NAZWA ELEMENTU	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
zestaw A			
1a.	OPASKA ODCINAJACA DN 90/1" Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM	SZT	1
2a.	ZASUWA DO PRZYŁĄCZA DOM. Z GW. WEW. I ZEWNĘTRZNYM Z NAPEDEM RĘCZNYM DN 25	SZT	1
3a.	KOLANO 90* dn 25 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM - ŁĄCZONE PRZEZ KSZTAŁTKI ZACISKOWE	SZT	1
4a.	RURA PE DN 25 L = ok. 1000 mm	SZT	1
5a.	ZŁĄCZKA ZACISKOWA PRZEJŚCIOWA PE/ STAL	SZT	2
6a.	ZAWÓR KULOWY DN20 USZCZELNIONY TEFLONEM	SZT	1
7a.	WYDŁUŻKA DN 25 L=60mm	SZT	1
8a.	WODOMIERZ JS 2,5 DN 20	SZT	1
9a.	ZAWÓR KULOWY USZCZELNIONY TEFLONEM Z KURKIEM SPUSTOWYM	SZT	1
10a.	ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA - 251 + FILTR SIATKOWY	SZT	1
11a.	ZŁĄCZKA REDUKCYJNA DN 25/50	SZT	1
12a.	RURA PE HD DN 50 X 4,3mm PN 16 KLASY PE100 SDR 11	SZT	1
zestaw B			
1b.	RURA PE 100 Dn90x5.4mm PN 10 SDR 17	MB	—
2b.	TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 Z LUŻNYM KOŁNIERZEM	SZT	2
3b.	ZASUWA ODCINAJACA KOŁ. KRÓTKA DN 80 PN10 Z NAPEDEM RECZNYM	SZT	2
4b.	KOMPENSATOR ŻELIWNY DN 80 FIRMY IGE LUB DOMEX Lmontażowe=300mm	SZT	1
5b.	WODOMIERZ TYPU MW 80 L=225mm	SZT	1
6b.	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF DN80 L=200mm	MB	0.25
7b.	ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN80 EA - 423RE	SZT	1

PROJEKT TECHNICZNY MARZEC 2023R  inż. Iwona Dołżycka kom: 00 48 - 601 385 303 PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO		INWESTOR: Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejskam 69 45-754 OPOLE	NAZWA PROJEKTU PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	PROJEKTANT: inż. Iwona Dołżycka upr. 47/DOŚ/03	SKALA ----
		LOKALIZACJA: działka : nr 41/2, 41/3, 97 am.30 obręb Półwieś - gmina Opole	NAZWA RYSUNKU SCHEMAT KOMORY POMIAROWO-ROZDZIELCZEJ	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Maria Kiełbasa	NR RYS. S-8.1