

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w ZS Dąbrowa” (ID 994821)

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w następującym zakresie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie modułów, które w dzisiejszych standardach mają szerokość 1134 mm, czyli przekraczają wymogi Zamawiającego co do szerokości modułów określonych na 1045 mm +/- 28 mm ?

Ad 1). Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany parametrów paneli określonych w dokumentacji projektowej. Określone przez Zamawiającego parametry są dostępne nadal na rynku zakupowym. Zamawiający nie dopuszcza wnioskowanej zmiany.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia: Część I pkt. II ppkt. 1:
Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stornie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa> do dnia 22-10-2024r., do godz. 10:00.

Zamienia się na:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stornie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa> do dnia 25-10-2024r., do godz. 10:00.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia: Część I pkt. III ppkt. 1:
Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-10-2024r., o godz. 10:05. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-10-2024r., o godz. 10:05. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

3. Specyfikacja Warunków zamówienia: Część III pkt. V pkt. 1
Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 20-11-2024r., tj. 30 dni.

Zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 23-11-2024r., tj. 30 dni.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja dotycząca „Budowy instalacji fotowoltaicznej w ZS Dąbrowa” dotyczy dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 15,3 kW, na dachu budynku głównego Zespołu Szkół w Dąbrowie, zlokalizowanego w Dąbrowie, ul. Szkolna 15 (kosztorys ofertowy uproszczony obiekt nr 1 – ZS w Dąbrowie budynek szkoły). Kosztorys ofertowy uproszczony obiekt nr 2 – ZS w Dąbrowie budynek sali gimnastycznej został omyłkowo dołączony do dokumentacji przetargowej i nie należy brać go pod uwagę przy sporządzaniu oferty – kalkulacji ceny ofertowej.

Zamawiający wyraźnie podkreśla, że przedmiot zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie budynku głównego szkoły – to na tym obiekcie na zostać wbudowana cała instalacja fotowoltaiczna.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. uległ zmianie załącznik nr 7a do SWZ kosztorys uproszczony ofertowy – w załączeniu zaktualizowany załącznik nr 7a.

WÓJT
Agnieszka Ziółkowska

**KIEROWNIK
REFERTU KOMUNALNEGO**
Paweł Piechowiak

Sprawę prowadzi: inspektor ds. zamówień publicznych Monika Kida, tel. 52 315 32 15 wew. 30, mail: zamowienia@ug-dabrowa.pl