

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KALISKIEJ Z UL. OS. MŁODYCH – ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00241712 z dnia 2025-05-21

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ, w związku z zapytaniem Wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania z dnia 23.05.2025 r.:

1. Czy Zamawiający dopuści wykładziny z włókna szklanego utwardzane promieniami UV jako materiał do renowacji sieci deszczowych i wodociągowych?

Materiał ten posiada dopuszczenie do kontaktu z wodami gruntowymi, opadowymi według obowiązujących norm a dodatkowo wykładzina renowacyjna do wodociągu posiada niezbędny Atest PZH.

2. W przypadku dopuszczenia ww. materiałów do renowacji grubość kompozytu po utwardzeniu będzie mniejsza ze względu na dużo wyższy moduł sprężystości.

Czy zgodnie z zapisem: "Ze względu na różnorodność wykładzin rurowych w technologii renowacji rurociągów metodą rękawa, projektant, zobowiązuje wykonawcę do doboru grubości kompozytu w zależności od zastosowanego materiału. Do wykonania rękawa, może być dopuszczony tylko ten materiał, który spełnia warunki ww. norm pod względem własności mechanicznych oraz posiada aktualne certyfikaty i jest akceptowany przez gestora sieci" Zamawiający dopuści ww. materiał do renowacji sieci deszczowych, sanitarnych i wodociągowych jednocześnie zachowując wymagany parametr SN=4kN?

Przykładowo dla DN200 tj. ok. 3mm grubości, dla DN300 - ok. 4mm grubości, dla DN500 - ok. 7mm grubości po utwardzeniu/m2.

Odpowiedź:

Projektant dopuści zastosowanie wykładziny z włókna szklanego utwardzone promieniowaniem UV, pod warunkiem, że zaproponowana wykładzina posiada odpowiednie atesty PZH (dla wody), Deklarację Właściwości Użytkowej oraz Krajową Ocenę Techniczną oraz zostanie zaakceptowana również przez gestora sieci, jako eksploatatora tej infrastruktury.

Pytanie z dnia 23.05.2025 r.:

Jako, że jesteśmy producentem słupów oświetleniowych kompozytowych proszę o odpowiedź, jakie słupy są przewidziane w projekcie i czy mogą być to słupy oświetleniowe z kompozytu? Załączam nasze pismo, w którym krótko opowiadamy o słupach kompozytowych oraz katalog naszych produktów.

Odpowiedź:

W projekcie zaprojektowane są słupy oświetleniowe aluminiowe zgodnie z warunkami technicznymi Nr WTG 27/T1/2023 z dnia 23.11.2023 r. wydanymi przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.