




**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**  
**z siedzibą w Radomiu**  
**Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych**  
**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 48 47 701 40 80

faks 48 47 701 40 81  
Radom, dnia 22.04.2025 r.

  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
z siedzibą w RADOMIU  
ZP – ...../25  
12 L.dz. ....  
RTJ. 213/25

Egz. poj.

## WYKONAWCY

### Informacja z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ nr 2

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: **Wymiana kotłowni węglowych z montażem pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych w jednostkach Policji garnizonu mazowieckiego – część III Nr sprawy 14/25***

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:** Ze wstępnych oględzin działek nie spełniają one minimalnych wymagań co do lokalizacji zbiornika gazu płynnego, czy zamawiający posiada odstępstwa od przepisów budowlanych co do lokalizacji zbiorników LPG 2700.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Zamawiający informuje, że dla zadania nr 1 „Wymiana kotłowni węglowej na instalacje gazową na gaz ziemny wraz z montażem pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynku Posterunku Policji w Kosowie Lackim” Posterunek Policji w Kosowie Lackim, 08-330 Kosów Lacki, ul. Łąkowa 5 – kotłownia będzie zasilana gazem ziemnym.

Natomiast dla zadania nr 2 „Wymiana kotłowni węglowej na instalację gazową na gaz płynny propan wraz z montażem pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynku Posterunku Policji w Nowym Mieście, 09-120 Nowe Miasto, ul. Główny Rynek 32 – działka spełnia minimalne wymagania do lokalizacji zbiornika LPG 2700 l. określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. DZIENNIK USTAW z dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dokonane zmiany zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) na której zamieszczono SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 25.04.2025 r. godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert ulega zmianie na 25.04.2025 r. godz. 11:05  
W związku z powyższym zmieniony zostaje termin związania ofertą na 24.05.2025 roku.

*Z poważaniem*

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
i Funduszy Pomocowych  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*Anna Mołga*

Wyk. egz. poj.

Opracował: Monika Głuch

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 2 opublikowane zostało w dniu 22.04.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)