

Strzelce Wielkie, dnia 31.03.2023r.

Nr sprawy: 03/03/2023

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania informujemy:

Pytanie z 27.03.2023r.

Dotyczy ultrafiltracji ciśnieniowej wód popłucznych, czy Zamawiający dopuści ultrafiltrację ciśnieniową opartą na membranach tworzywowych?

Odpowiedź:

Układ oczyszczania wód popłucznych na SUW łagiewniki należy wykonać jako system oparty na ultrafiltracji podciśnieniowej na membranach ceramicznych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

MZWIK w Strzelcach Wielkich
Dyrektor/Biura Związku
Krzysztof Surma