



Poznań, dnia 18 kwietnia 2025 roku

Oznaczenie sprawy: TP-28/25

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług polegających na przeglądzie technicznym, konserwacji, kontroli szczelności
wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych w pomieszczeniach GPSK.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Ile central obsługuje 172 filtry HEPA?
Odpowiedź:
14 central obsługuje 172 filtry HEPA.
2. Czy zakres prac polega również na pomiarze integralności filtrów oraz szczelności ich mocowania, dotyczy filtrów HEPA?
Odpowiedź:
Pomiar integralności filtrów oraz ich szczelności nie jest wymagany.
3. Proszę o podanie wielkości pomieszczeń oraz ich ilość gdzie mają być prowadzone badanie ilości cząstek?
Odpowiedź:
Wielkości pomieszczeń to około: 6m²; 7,2m²; 21m²; 6,8m² oraz 1,8m², łącznie pięć pomieszczeń.
4. Proszę o przesłanie schemat układu wentylacji oraz liczbę elementów końcowych wentylacji centrali N3/W3.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada schematu układu wentylacji N3/W3. Centrala wentylacyjna N3/W3 – ilość elementów końcowych wynosi 5.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

