



Śląska Sieć
Metropolitalna
Sp. z o.o.

Opis Przedmiotu Zamówienia

***Kompleksowy przegląd techniczny pięciu
automatycznych generatorów 24VDC***

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zwraca się z prośbą

o przedstawienie oferty cenowej na:

kompleksowego przeglądu technicznego pięciu automatycznych generatorów 24VDC

I. ZAMAWIAJĄCY

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice

NIP: 6312578261, REGON: 241069249 Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000322774

II. OPIS PRZEDMIOTU/ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu technicznego automatycznego generatora 24VDC z silnikiem XWT148F/P, który uruchamia się w celu doładowania akumulatorów.



2. Zakres prac:

- 1) **Przegląd układu paliwowego:**
 - Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtra paliwa,
 - Kontrola szczelności przewodów paliwowych,
 - Czyszczenie lub wymiana dyszy gaźnikowej (jeśli występuje).
- 2) **Przegląd układu olejowego:**
 - Spuszczenie starego oleju,
 - Wymiana oleju na nowy zgodnie ze specyfikacją producenta 10W30,
- 3) **Przegląd układu zapłonowego:**
 - Demontaż, sprawdzenie i czyszczenie świecy zapłonowej,
 - Wymiana świecy zapłonowej, jeśli jej stan nie pozwala na dalszą eksploatację,

- Kontrola przewodów zapłonowych i połączeń elektrycznych.
- 4) **Przegląd układu powietrznego:**
 - Czyszczenie lub wymiana filtra powietrza,
 - Sprawdzenie drożności układu dolotowego.
- 5) **Przegląd układu elektrycznego:**
 - Pomiar napięcia wyjściowego generatora,
 - Diagnostyka i testy automatyki załączania generatora,
 - Sprawdzenie układu rozruchowego i serwomechanizmu ssania,
 - Regulacja napięcia startu oraz czasu pracy urządzenia.
- 6) **Dodatkowe czynności konserwacyjne:**
 - Kontrola osadzenia silnika oraz agregatu,
 - Dokręcenie śrub mocujących,
 - Usunięcie ewentualnych zabrudzeń i nagarów z elementów silnika.

3. Termin realizacji:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądu w terminie do 21 dni od daty dostarczenia generatora lub przyjazdu do lokalizacji użytkownika.

4. Wymagania dotyczące gwarancji na wykonane prace:

- Wykonawca udziela minimum 6 miesięcy gwarancji na wykonaną konserwację i wymienione części eksploatacyjne,
- W razie wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu generatora po przeglądzie, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w okresie gwarancji.

5. Inne wymagania:

- Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu, w tym dojazd, części zamienne oraz robocizna, powinny być jasno wyszczególnione w ofercie,
- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w serwisowaniu generatorów prądotwórczych tego typu,
- Po zakończonym przeglądzie Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonych czynności oraz zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji generatora.
- Urządzenia dostępne do odbioru w siedzibie Spółki.

6. Czas oczekiwania na ofertę

- do dnia 28.03.2025 r.

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty składane są za pomocą formularza aktywnego na platformie zakupowej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu +32 441 90 00