

Kraków 28.08.2024


OS3-Os3b-5502/37/24

**P.A. Nowa S.A.
ul. Górnych Wałów 42
44 – 100 Gliwice**

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN400, przebudowy sieci kanalizacji DN200 oraz przebudowa sieci wodociągowej DN200 w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej”.

Odpowiadając na pismo znak I.dz. 200/A697/2024 z dnia 28.06.24r. (data wpływu 01.07.24r.) w sprawie uzgodnienia **Projektu Zagospodarowania Terenu** dla zadania j/w, PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Oddział Serwisowy Południowy w Krakowie, uzgadnia z uwagami przedmiotowy Projekt Zagospodarowania Terenu w zakresie sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.:

1. Dla przedmiotowego zadania został opracowany wywiad branżowy znak OS3-Os3f-5501/332-2/24 z dnia 24.04.2024r., gdzie zostały niesione urządzenia PGE Energetyka Kolejowa S.A. (PGE EK).
2. W sąsiedztwie przebudowywanej sieci kanalizacyjnej znajdują się urządzenia sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. i nie wnosi uwag do przedłożonego Projektu Zagospodarowania Terenu.
3. Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obecnie obowiązującymi normami i przepisami BHP, oraz zapisami w warunkach i umowach.
4. Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego w postaci koparek, dźwigów, samochodów specjalistycznych itp. - w przypadku zbliżenia się do czynnej linii SN, wykonawca zwróci się o odpłatny nadzór nad przebiegiem prac likwidacyjnych w sąsiedztwie linii kablowej i jej ewentualne wyłączenie.
5. Uszkodzone elementy sieci dystrybucyjnej podczas przedmiotowych prac, należy odbudować na własny koszt.
6. PGE Energetyka Kolejowa nie wyklucza możliwości wystąpienia dodatkowych kolizji z obecną w terenie infrastrukturą elektroenergetyczną przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji, inwestor/wykonawca zwróci się do PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. z odrębnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy urządzeń oraz zawrzeć umowę z PGE Energetyka Kolejowa S.A. na ich usunięcie.
7. Dokumentację odbiorową należy przygotować zgodnie z obowiązującymi **WYTYCZNYMI** PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energi Elektrycznej w zakresie przeprowadzenia odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w PGE Energetyka Kolejowa S.A. **WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA ODBIORÓW URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ W PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.** oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi zeszytami standaryzacyjnymi.



8. W dokumentacji powykonawczej należy na planie sytuacyjnym oznaczyć i opisać „Własność PGE Energetyka Kolejowa” sieć należącą do PGE EK
9. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uzupełniania i wprowadzania zmian do niniejszych warunków usuwania kolizji na każdym etapie projektowania, uzgadniania dokumentacji projektowych oraz wykonawstwa.

Uzgodnienie ważne dwa lata od daty określenia.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Obszaru



Mirosław Brodziak

sporządził: B. Machniewicz -697 042 062