

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant

płk Andrzej RAKOWSKI

4WOG.1200.2712.6.2025

Gliwice, dn. 04 marca 2025 r.

poprzez platformazakupowa.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Roboty budowlane w Bielsku-Białej w podziale na 2 części

Część 1: Naprawa i konserwacja budynku nr 69 Bielsko – Biała

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju drzwi wewnętrznych jakie należy wycenić. Z opisu wynika, że mają to być drzwi z okleiną naturalną drewnianą (a więc nie drewniane - tylko ramiaki drewniane?) - to wyklucza izolacyjność akustyczną 31 dB. Drzwi o takiej izolacyjności nie występują w wersji z kasetonami lecz wyłącznie jako płaskie. Jeżeli drzwi te mają być kontynuacją już zamontowanych u Państwa (spełniających założone wymagania) to bardzo prosimy o wskazanie producenta bądź dostawcy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że drzwi mają spełniać następujące wymagania: Konstrukcja skrzydła – rama z klejonego warstwowo drewna iglastego wg PN-EN 14221:2007, wypełnienie skrzydła stanowi ozdobna płycina grubości 22-28 mm wykonana z drewna klejonego lub płyty MDF z frezowaniem.

Powierzchnie skrzydeł wykończone fornirem naturalnym, lakierowane.

Wytrzymałość mechaniczna – 1 klasa wg PN-EN 1192:2001.

Odporność na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna) wg PN-EN 1191:2002 – 20 000.

Odporność na obciążenia statyczne pionowe o wartości 400 N – 1 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001.

Płaskość skrzydła – nie powinna przekraczać 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001.

Izolacyjność akustyczna ok 28 db.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy rozdz. 2 punkt 2.1.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych w zakresie części 1 poprzez usunięcie zapisu dot. izolacyjności akustycznej wymogu.

Jest:

1. Należy zastosować drzwi drewniane wzmocnione dla obiektów użyteczności publicznej z ogranicznikami otwierania, 3 zawiasy mosiężne regulowane w trzech płaszczyznach, dwie uszczelki przylgowe – w ościeżnicy i skrzydle wciskane z EPDM, wyposażone w 2 zamki patentowe (tylko 8 skrzydeł) pozostałe w jeden zamek dolny, wkładki, klamki oraz szyldy, okleina naturalna drewniana, fabrycznie wykończone. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- skrzydło wzmocnione gr ok. 40 mm
- wskaźnik izolacyjności akustycznej: 31 dB
- elementy do plombowania wykonane z aluminium
- numeracja pomieszczeń: cyfry ze stopu metali, wys. 5 cm, kolor satyna (dla każdego skrzydła z osobna)
- drzwi zbliżone do istniejących

Po zmianie:

1. Należy zastosować drzwi drewniane wzmocnione dla obiektów użyteczności publicznej z ogranicznikami otwierania, 3 zawiasy mosiężne regulowane w trzech płaszczyznach, dwie uszczelki przylgowe – w ościeżnicy i skrzydle wciskane z EPDM, wyposażone w 2 zamki patentowe (tylko 8 skrzydeł) pozostałe w jeden

zamek dolny, wkładki, klamki oraz szyldy, okleina naturalna drewniana, fabrycznie wykończone. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- skrzydło wzmocnione gr ok. 40 mm
- **wskaznik izolacyjności akustycznej: 31 dB**
- elementy do plombowania wykonane z aluminium
- numeracja pomieszczeń: cyfry ze stopu metali, wys. 5 cm, kolor satyna (dla każdego skrzydła z osobna)
- drzwi zbliżone do istniejących

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Jest:

Termin składania ofert: 05.03.2025 r. godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 05.03.2025 r. godz. 09:00

Termin związania ofertą: 03.04.2025 r.

Po zmianie:

Termin składania ofert: **07.03.2025** r. godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: **07.03.2025** r. godz. 09:00

Termin związania ofertą: **05.04.2025** r.

Z wyrazami szacunku

.....

Marta JASTRZĘBOWSKA
tel.: 261-111-370
e-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

tel. 261-111-227
4wog.kancelaria@ron.mil.pl
www.4wog.wp.mil.pl

ul. Gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice