

Grudziądz, 13 marca 2025 r.

## KOMUNIKAT PUBLICZNY

**Dotyczy:** informacja o zapytaniach wniesionych do treści SWZ (7) i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 3/2025.

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę materiałów branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, wykładzin, paneli i listew, narzędzi oraz klimatyzatorów**” – sprawa numer 3/2025, wpłynęło zapytanie o następującej treści:

*„zadanie nr 4 po modyfikacji (3) pozycja nr 30: Peszel, rura karbowana do kabli z pilotem 25/20 mm  
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie rury karbowanej do kabli z pilotem 25/19 mm.  
Karta techniczna w załączniku”*

W odpowiedzi na zapytanie do SWZ, informuję, iż dla pozycji asortymentowej nr 30 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1.4C do SWZ „**Peszel, rura karbowana do kabli z pilotem 25/20 mm**”, nie dopuszcza się parametrów odmiennych niż wskazane przez Zamawiającego.

Załączniki:

1. Dokument załączony do zapytania

KOMENDANT

plk Robert SZUMNY



Wykonano w 1 egz.


E.gz. Nr 1 – ad acta T 2712

Ż.J.(tel. 261 48 32 90)

13.03.2025 r.

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1057863>

Opublikowano dnia: 13.03.2025 r.




---

**NAZWA**

RURA KARBOWANA LEKKA

---

**INDEKS**

444 038

---

**ROZMIAR  $\emptyset$  (mm)**
 $\emptyset W=19/\emptyset Z=25$ 


---

**DŁUGOŚĆ L (mb)**

25

---

**MATERIAŁ**

PVC-U

---

**KOLOR**

SZARY

NAZWA

RURA KARBOWANA LEKKA

INDEKS

AKS<sup>®</sup> ZIELONKA

(f

SINCE 1984

ROZMIAR  $\varnothing$  (mm)

zielonka.pl)

 $\varnothing W = 19 / \varnothing Z = 25$ 

DŁUGOŚĆ L (mb)

25

MATERIAŁ

PVC-U

NACISK

320N/5cm

PALNOŚĆ

V0

°C PRACY


-5/+60

ODPORNOŚĆ UV

w klimacie umiarkowanym

RoHS

zgodny z dyrektywą RoHS



KARTA TECHNICZNA



DEKLARACJA (https://www.aks-zielonka.pl/wp-content/uploads/2018/10/Deklaracja-

CJA CE CE-rury-karbowane-RKGL-RKGS.pdf)



CERTYFIKAT (https://www.aks-zielonka.pl/wp-content/uploads/2018/12/Certyfikat-

AT BBJ BBJ-B-Rury-karbowane-RKGL-RKGS.pdf)