

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej w Czaczu – projekt”.

Ilekoć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 26.02.2025 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Według załączonej koncepcji w projektowanym budynku przewidziano halę sportową zawierającą m.in. boisko do siatkówki. Zgodnie z wytycznymi dla siatkówki, przestrzeń wolna nad boiskiem powinna wynosić nie mniej niż 7 m. Jak wynika z przekroju koncepcyjnego, możliwa do osiągnięcia wysokość hali sportowej wynosi niewiele ponad 3,0 m. Proszę o potwierdzenie, czy należy zaprojektować budynek zgodnie z koncepcją.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy zaprojektować budynek zgodnie z koncepcją. Wysokość hali sportowej jest wyższa niż 3 m, ponieważ nad halą sportową brak jest sufitu podwieszanego, a więzary są odkryte.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Powyzsze odpowiedzi należy uwzględnic przy skladaniu ofert.

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak