

**GMINA CHMIELNIK**  
36-016 Chmielnik 50

RD.271.3.2025

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2**

**Dot.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108254R Lisi Kąt – Bucznik – Słocina”**

### **1. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:**

#### Pytanie nr 1

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej niwelety przebudowywanej drogi.

#### Odpowiedź na pytanie 1:

Całość dokumentacji projektowej stanowiącej materiały do wyceny i wykonania zadania została zamieszczona jako załącznik nr 8 do SWZ. Opracowanie projektowe zostało wykonane i uzgodnione w oparciu o projekt techniczny zatwierdzony przyjęciem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, którego zakres nie wymaga wykonania w/w załącznika. Zamawiający nie będzie uzupełniał dokumentacji projektowej.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o określenie jaki rodzaj ścianek czołowych uwzględnić w wycenie.

#### Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający będzie wymagał zamontowanie ścianek czołowych z prefabrykatu lub wylewanych na budowie. Rodzaj materiału został określony w STWiORB dział D.0301.01 Remont przepustów – Załącznik nr 8 do SWZ.

#### Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić warstwę wiążącą z mieszanki AC 16W KR3-4 35/50 oraz warstwę ścieralną z mieszanki AC 11S KR3-4 50/70.

#### Odpowiedź na pytanie 3:

Nawierzchnia została określona w projekcie technicznym i STWiORB dział D.05.00.00 - Załącznik nr 8 do SWZ. Nawierzchnia. Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wycenić jako mieszankę typu AC 16W, grubości 5 cm/ standard KR3-KR4/, a warstwę ścieralną z mieszanki AC 11S, grubości 4 cm /standard KR3 – KR4/.

#### Pytanie nr 4

Prosimy o dołączenie Projektu stałej organizacji ruchu.

#### Odpowiedź na pytanie 4:

W/w dokument nie jest konieczny do przygotowania oferty. Stała organizacja ruchu na przedmiotowej drodze nie jest obowiązująca ze względu na uszkodzony most. W chwili rozpoczęcia robót droga będzie wyłączona z ogólnodostępnego użytkowania z wyjątkiem niezbędnego dojazdu do swoich budynków

właścicieli posesji korzystających z przedmiotowej drogi. Jednocześnie informujemy, że wykonawca robót w ramach wyceny zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

**2. Wszystkie w/w informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej postępowania.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Zatwierdzam:

Z-ca Wójta

(-)

Magdalena Wdowik - Reczek

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/