

1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług konserwacji niżej wymienionych urządzeń chłodniczych znajdujących się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:

- 1) dwie szafy chłodnicze S-711;
- 2) cztery szafy chłodnicze 1.400 litrów;
- 3) jedna szafa chłodnicza 825 litrów;
- 4) pięć komór chłodniczych stałych;
- 5) dwie zamrażarki skrzyniowe Z 67 – 600 litrów;
- 6) trzy zamrażarki skrzyniowe 601 litrów;
- 7) jedna lodówka do przechowywania próbek żywności;
- 8) dwie zamrażarki skrzyniowe 700 litrów;
- 9) dwie szafy chłodnicze S147S – 1.400 litrów;
- 10) jedna zamrażarka duża Lbbeherr;
- 11) komora chłodnicza 6650x4080x2300;
- 12) komora mroźnicza 2900x2500x2430.

2. Termin i warunki realizacji umowy

1. Konserwacja zostanie przeprowadzona trzy razy w czasie trwania umowy, w terminach ustalonych w trybie roboczym pomiędzy koordynatorami i każdorazowo potwierdzona *Protokołem odbioru usług*, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na co najmniej 3 dni przed wykonaniem przedmiotu umowy o planowanym terminie jej wykonania.
3. Wykonanie konserwacji urządzeń chłodniczych polegać będzie na:
 - 1) pomiarze i regulacji ciśnienia czynnika chłodniczego oraz ewentualnego uzupełnienia czynnika chłodniczego w układzie;
 - 2) czyszczeniu i dezynfekcji (odgrzybianiu) parownika;
 - 3) czyszczeniu filtrów;
 - 4) czyszczeniu skraplaczy;
 - 5) pomiarze sprawności elektrycznej;
 - 6) pomiarze wydajności chłodniczej;
 - 7) sprawdzeniu i udrożnieniu odpływu skroplin;
 - 8) teście pracy urządzenia – pomiarze temperatury i ciśnienia;
 - 9) regulacji i sprawdzeniu zabezpieczeń;
 - 10) ustaleniu ewentualnego uszkodzenia urządzeń chłodniczych;
 - 11) prowadzeniu dokumentacji związanej z wykonywaną usługą – dla każdego urządzenia osobno.

3. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca musi posiadać stosowne certyfikaty pozwalające na przeprowadzanie konserwacji urządzeń chłodniczych zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku *o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065). Wszystkie szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.