

Gliwice, 12.02.2021 r.

ZT/211/2021/747

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Jacek Cichoński

ul. Wolnego 14/33

40 – 857 Katowice

Dot.: uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Bogatki do obwodnicy zachodniej w Gliwicach – etap III B

(Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach)

Uzgadniamy przedłożony projekt jw. na następujących warunkach:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø400 mm od projektowanej tymczasowej zaślepki na granicy działki nr 77 do istniejącej studzienki S67 (wykonanej w ramach etapu III A) pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. Gliwice.
2. Do uzgodnienia w tut. przedsiębiorstwie należy złożyć odrębny projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla etapu III C, tj. od tymczasowej zaślepki na granicy działki nr 77, zaprojektowanej dla etapu III B, do istniejącej studzienki S na kanalizacji w ul. Bogatki.
3. Projektowane przebiegi: S58-S58.1 i S62-S62.1 istniejącej kanalizacji sanitarnej z osiedla z rur litych PVC Ø200 mm pozostaną na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
4. Zrealizowany wcześniej odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda przy ul. Bogatki należy wyłączyć z eksploatacji, w związku z czym nie będzie on podlegał przejściu na stan majątkowy tut. Spółki.
5. Wyłączone z eksploatacji odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie planowanego ronda przy ulicy Biegusa należy zamulić pianobetonem, a w miejscach kolidujących z inwestycją drogową zdemontować.
6. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami i obiektami podziemnymi należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejące obiekty i urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
7. W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do uwag zawartych w załącznikach do niniejszego projektu, w szczególności do pisma ZDM: nr kor. ZDM.2698.2021/KL z dnia 13.01.2021 r.
8. Prace związane z realizacją inwestycji należy wykonać przed planowaną na rok 2021 budową odcinka drogi publicznej stanowiącej połączenie ul. Biegusa z realizowaną zachodnią częścią obwodnicy miasta.
9. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, zmianie uległ układ wysokościowy Kronsztad 86. W chwili obecnej obowiązuje układ wysokościowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym należy zweryfikować rzędne studni.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biurowy Obsługa Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

10. Integralną częścią uzgodnienia projektu jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Uzgodnienie powyższe ważne jest na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Barbara Małyszewicz-Wróbel

X Sprawę prowadzi: Marek Dobrzyński, tel. 32 338 71 85

Załączniki:

1. Załącznik do projektu
2. 1 egz. projektu

Kopia:

ZT M.D. + 1 egz. projektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl