



**POLSKI
ŁĄD**



Dąbrowa, dnia 10 stycznia 2025r.

ZP.271.10.1.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Słaboszewku” (ID 992828)

- I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w następującym zakresie:
 1. Proszę o uzupełnienie kosztorysu ofertowego zgodnie z udzielonymi dotychczas odpowiedziami Zamawiającego. Zgodnie z stawa Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć kosztorys ofertowy, który umożliwi wszystkim wykonawcom przygotowanie porównywalnych ofert, zwłaszcza że stanowi on załącznik do formularza ofertowego. Niepełne dane w kosztorysie mogą uniemożliwić rzetelne przygotowanie ofert i naruszać zasadę uczciwej konkurencji. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie brakujących informacji lub modyfikację kosztorysu w taki sposób, aby uwzględniał wszystkie wymagania oraz odpowiedzi przekazane przez Zamawiającego. W tym zakresie dotyczący: zabezpieczenia drzew, pozycji dotyczących robót ziemnych oraz wywozów i utylizacji, usługi archeologicznej, poprawne warstwy podbudowy nawierzchni, montaż tablicy.

Odpowiedź:

Zamawiający, w załączeniu, udostępnia zaktualizowany przedmiar i kosztorys.

2. Prosimy o określenie wymagań technicznych jakie muszą spełniać wióry przeznaczone do zastosowania jako nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw, w szczególności w kontekście zgodności z normą PN-EN 1177:2018 oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowników i parametrów materiału?

Odpowiedź:

Wymagania techniczne, jakie muszą spełniać wióry:

- Wielkość ziarna od 5 do 30 mm,
- Grubość nawierzchni 300 mm + 100 mm na przemieszczenia,
- Zakładana wysokość upadku z urządzenia – do 3 m.



**POLSKI
ŁĄD**



- II. Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320), Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia: Część I pkt. II ppkt. 1:
Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stornie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa> do dnia 15-01-2025r., do godz. 10:00.

Zmienia się na:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stornie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa> do dnia 03-02-2025r., do godz. 10:00.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia: Część I pkt. III ppkt. 1:
Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-01-2025r., o godz. 10:05. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-02-2025r., o godz. 10:05. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

3. Specyfikacja Warunków zamówienia: Część III ust. V pkt. 1
Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 13 lutego 2025r., tj. 30 dni.

Zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 04-03-2025r., tj. 30 dni.

KIEROWNIK
REFERTU KOMUNALNEGO

Paweł Pechowiak