

GMINA I MIASTO ULANÓW37-410 Ulanów, ul. Rynek 5
woj. podkarpackie

Numer referencyjny: 1.270.19.2025

NIP 6020016510 REGON 830409488

Ulanów 28-03-2025 r.

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn.

Dotyczy: **Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Ulanów wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec – nr KPOD.03.15-IW.21-0062/25”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, Zamawiający: Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 28.03.2025 r.

1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu podmiot który wykaże, że posiada doświadczenie w budowie systemu uzdatniania wody o wydajności 150m³/h, którego jednym z elementów był bezciśnieniowy system filtracyjny o wydajności 60 m³/h

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, ponieważ kluczowym elementem modernizacji jest stacja filtracyjna o wskazanych istotnych funkcjach oczekuje się, że podmiot dostarczający moduł filtracyjny wykonywał już wcześniej filtry z otwartym systemem degazacji jak ujęto w projekcie o wydajności powyżej 150m³/h.

2. Proszę o informację, ile płatności częściowych w ramach rozliczenia zadania przewiduje Zamawiający?

Odpowiedz :

Zamawiający przedstawiła zasady rozliczania zadania projekcie umowy § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Proszę o doprecyzowanie, jakie prace mają zostać wykonane w zakresie automatyki: czy oprócz zautomatyzowania bezciśnieniowego stopnia filtracji prace dotyczą również istniejącego systemu automatyki? Jeśli tak, proszę o podanie zakresu.

Odpowiedz:

Filtr I go stopnia posiada własny system automatyki, co zostało wyszczególnione i opisane w projekcie i są tam wskazane wszystkie warunki.

Nowa część SUW musi współpracować z obecnym systemem sterującym, oraz nowymi elementami technologii jak Generator kwasu podchlorawego itp.

4. Czy Zamawiający, w celu uzyskania odpowiednich parametrów wody otrzymywanej ze stacji tymczasowej, dopuszcza możliwość stosowania nieorganicznych związków chemicznych?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wraża zgody na stosowanie nie organicznych związków chemicznych .


5. Proszę o wskazanie przykładowych produktów dachowej płyty warstwowej z rdzeniem PIR o grubości 20cm (wysokość płyty brutto 24 cm). Z wiedzy Oferenta wynika, że najgrubsza dostępna na rynku płyta dachowa posiada rdzeń PIR o grubości 16cm.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje iż na rynku występują firmy które oferują płyty warstwowe o grubości 20 cm + 4 cm .

B. Zamawiający informuje iż odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert

Z up. BURMISTRZA


mgr Magdalena Hasiak
Sekretarz Gminy i Miasta