

		Data: 05.2022			Strona / Ilość stron:	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
Wykonał :		Krystian Siciński	Dot. projektu nr:		R-00	
Nr	Nazwa materiału	Typ/Nr katalogowy	Ilość materiałów		Producent/ Dystrybutor	Uwagi/ Oznaczenia
			Jedn.	Ilość		
Oświetlenie						
1	Słup oświetleniowy - projektorowy	h=8m	szt.	6		S1-S6
2	Wysięgniki	na jedną, dwie, trzy oprawy	szt.	6		
3	Oprawa oświetleniowa - projektorowa	źródło LED 154W	szt.	12		
4	Fundament		szt.	6		
5	Komplet połączeniowy śrubki, nakrętki, podkładki, nasadki		kpl.	6		
6	Złącze słupowe -	IZK	kpl.	6		
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)						
Zestawienie kabli						
7	Kabel elektroenergetyczny Kabel YAKY 4x25mm ²		mb.	trasa (kabel) 200(230)		
8	Podłączenia kabli + końcówki + oznaczenia kabli		kpl.	7		
9	Pylony pionowe uziemiające do wbijania 3x3,0m		kpl.	3		W przypadku nieuzyskania odpowiedniej rezystancji uziomu $R_u > 10 \text{ Ohm}$
10	Bednarka FeZnCu 25x4mm		mb.	230		
11	Folia niebieska		mb.	250		
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)						
Pozostałe						
12	Przebudowa SO		kpl.	1		
13	Oznaczniki kablowe		szt.	25		
14	Piasek na podsypkę		m3	10		
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)						
Uwagi:						
1. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli SN z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi zawartymi w projekcie.						
2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji należy traktować jako przykładowe						