

InEco Ewelina Iżycka
ul. Słowackiego 27/54
42-200 Częstochowa

TS/...../MM/2023r. **4320**

Inwestor:

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Zawierciu
ul. Leśna 12
42-400 Zawiercie

Zawiercie, 02.10.2023r.

Dot.: Warunków zabudowy dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody dla nieruchomości zlokalizowanej w Zawierciu przy ulicy Inwestycyjnej dz. nr ew. 69/1, 68, 67/1, 66/1, 65/1, 64/1, 63/2, 62/3.

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza:

1. Należy przedłożyć do zaakceptowania w RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu uproszczoną dokumentację dotyczącą montażu wodomierza odliczającego ilość bezpowrotnie zużywanej wody. Dokumentacja ta musi zawierać następujące elementy:
 - ❖ dane odbiorcy usług z adresem nieruchomości, na której ma następować odliczanie ilości bezpowrotnie zużytej wody,
 - ❖ lokalizację nieruchomości na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, a w przypadku małej czytelności w skali 1:500 z naniesioną - zinwentaryzowaną trasą podłączenia wodociągowego oraz kanalizacyjnego,
 - ❖ charakterystykę poboru wody i ilości odprowadzanych ścieków,
 - ❖ określenie celu na jaki zużywana będzie woda, z której nie będą powstawały ścieki i oszacowanie (udokumentowanie) ilości jej bezpowrotnego zużycia (np. uzupełnianie w wodę pojazdów strażackich),
 - ❖ rysunek instalacji wod.-kan. obiektu z zaznaczonym miejscem montażu dodatkowego wodomierza odliczającego ilość bezpowrotnie zużytej wody,
 - ❖ schemat zabudowy zestawu wodomierzowego,
 - ❖ niniejsze warunki.
2. Montaż wodomierza odliczającego jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów. Wskazany jest, aby wodomierz był zabudowany bezpośrednio przed punktem poboru wody bezpowrotnie zużytej.
3. Wodomierz odliczający musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar oraz odnawialną cechę legalizacji (dla wodomierzy do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości $q_p < 10 \text{ m}^3/\text{h}$ – co 61 miesięcy).

4. Należy zastosować wodomierz typu JS firmy Apator Powogaz wraz z nakładką radiową umożliwiającą współpracę z systemem do zdalnego odczytu wodomierzy jaki obowiązuje w RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.
5. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.
6. Dla wodomierzy odliczających, wymagane jest stosowanie prostych odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:
5 x DN - przed wodomierzem
3 x DN - za wodomierzem
7. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,5 m nad posadzką, w takiej pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez jakichkolwiek utrudnień.
8. Bezpośrednio za zaworem odcinającym zlokalizowanym za wodomierzem głównym należy obowiązkowo zabudować, zgodnie z obowiązującą normą zawór zwrotny antyskażeniowy.
9. Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu i uzgodnieniu przez RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu dokumentacji dotyczącej lokalizacji i sposobu zabudowy wodomierza.
10. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza wraz z nakładką radiową obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.
11. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i opłombowania.
12. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
13. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie abonamentowej zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejsze warunki pozostają ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do dokumentacji o której mowa w pkt.1.

Jednocześnie informujemy, że Inwestor może zastąpić uproszczoną dokumentację (zawartą w pkt.1) ujmując dodatkowy wodomierz w projekcie przyłączy wod.-kan. z zastosowaniem w/w warunków.

Równocześnie powiadamiamy, że rozliczanie z wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą będzie możliwe po jego zaplombowaniu i załatwieniu wszystkich formalności związanych z podłączeniem Państwa nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na koszty związane z zakupem oraz zamontowaniem wodomierza odliczającego wraz z nakładką radiową i zaworu antyskażeniowego, konieczność okresowej legalizacji wodomierza (co 5 lat) oraz opłaty abonamentowej za odczyt oraz fakturowanie - prosimy o przeanalizowanie opłacalności przedsięwzięcia poprzez porównanie koniecznych do poniesienia kosztów w stosunku do spodziewanych zysków z tytułu nie naliczania za ścieki ilości wody bezpowrotnie zużytej.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu ul. 11 Listopada 2.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU


Bogusław Piotrowski