



LEGENDA:	
	Drut stalowy ocynkowany Ø8mm, montowany na wspornikach klejonych, na wspornikach na felc lub na uchwytych prostych
	Połączenie skręcane
	Zacisk probierczy (złącze kontrolne w skrzynce podtynkowej)
	Iglica kominowa mocowane do ściany/ do konstrukcji (wraz z elementami mocującymi) h=1,4m
	UZIOM -bednarka FeZn 25x4mm

Jednostka projektowa	ENERGOTECHNIKA ANDRZEJ TIMCZENKO NIP: 8461444940, Regon: 200889059 ul. Waryńskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwałki biuro@energotechnika.net		
	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ i GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
Lokalizacja	dz. nr 280 (obręb 0031) Szudziałowo, ul. Szkolna 2		
Tytuł:	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		Data: 31.01.2025 Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	PDL/0184/PWBE/15	Nr rys. E3