



UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć od ok. 0,3m.
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Projektant:	Nr Upraw.	Data	Podpis	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL.CZAJKI W GLIWICACH	
mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2024	<i>Jan PawnuK</i>	Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			GLIWICE- Sikornik ul. Czajki		