




## Przekrój A-A



## Przekrój B-B



## Przekrój C-C



- UWAGI**

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIAMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM wykonawczym  
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM  
3. WSZYSTKIE PODOBY PODANO W METRACH, WYMARY W MILIMETRACH  
4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAŁA ZOODY KLIENTA  
5. WSZYSTKIE WYMARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

**OZNACZENIA:**

Istniejący kanał wentylacyjny układ nawiewny N do wymiany na stal 316L - Pom. Krat, skrzatek


Istniejący kanał wentylacyjny układ wywiewny W do wymiany na stal 316L - Pom. Krat, skrzatek, Z

Istniejący kanał wentylacyjny układ nawiewny N do wymiany na stal 316L - Z1,Z2

Istniejący kanał wentylacyjny układ nawiewny N do wymiany na stal 316L - Pom. hall pomp

Nowoprojektowana wentylacja grawitacyjna wywiewna

Nowoprojektowana wentylacja grawitacyjna nawiewna

	BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1	Nr Inj _____ S12.4/202
	Przebudowa i rozbudowa Przeciepowni Głównej we Wrocławku przy ul. Toruńskiej 36/42 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej	Rev. _____
Dział: Przebiegowa i rozbudowa Przeciepowni Głównej we Wrocławku przy ul. Toruńskiej 36/42 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej		
Przeciepownia Główna we Wrocławku ul. Toruńska 36/42		
Nr rys. Przekroje wentylacji A-A, B-B i C-C		Skalę _____
Projekt wykonawczy		1:1
Instalacje: IS - Instalacje sanitarne	Nr uprawnień	IS
Inżynier: mgr inż. Katarzyna Rudnicka	Date	Podb.
Specjalność: instalacyjna	10.07.2023	
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Goławski	8487/UW	10.07.2023