



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

data wpływu 19.10.2023

nr wpływu

ilość załączników

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski
19.10.2023

Bydgoszcz, dnia 16.10.2023 r.

UE-5041/335/WU/23

Nr wpl. 18720

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

wpływ dnia 18.10.2023

nr wpływu 150716/2023

ilość załączników

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15
86-130 Bydgoszcz

19.10.2023

Dotyczy: przebudowa terenu Parku Wł. Jagiełły przy ul. Jagiellońskiej – warunki oświetlenie ulic.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr WIM.I.7011.76.2023.KS z dnia 25.09.2023 roku informuję, że Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podaje poniżej warunki techniczne na zaprojektowanie i budowę oświetlenia terenu Parku Władysława Jagiełły przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy:

1. Oświetlenie parku zlikwidować. Zdemontowane urządzenia (kabel, słupy, oprawy, wysięgniki, fundamenty, IZK, szafę oświetleniową) przekazać na magazyn ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Witebska 5a.
2. Zaprojektować nowe oświetlenie. Słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane o wysokości wg obliczeń, osadzone na fundamencie prefabrykowanym.
3. Zasilic z istniejącej sieci oświetlenia własności Gminy Bydgoszcz (istniejąca SO(UM)-305 – ulica Urocza).
4. Kable obwodowe YKY 5-żyłowe wg obliczeń, osłonić rurami PCV \varnothing 110 na całej długości.
5. Oprawa oświetleniowa ze źródłem LED o mocy wg obliczeń i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej komory zespołu sterowania IP66. W oprawie lub słupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu włączenia do systemu sterowania oświetleniem, skuteczność świetlna oprawy min. 130lm/W.
6. Wykonawca ponosi koszt dołączenia punktu oświetleniowego do systemu (ok. 6 zł/pkt).
7. Uzyskać równomierność oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą dla danej sytuacji oświetleniowej.
8. Uwzględnić konieczność wykonania pomiarów oświetlenia po wybudowaniu dla oceny sprawności świecenia po rocznej eksploatacji.
9. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcje oświetlenia w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny.
10. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny tel. 582-27-01.
11. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny.
12. Dokumentację powykonawczą oświetlenia należy dostarczyć do ZDMiKP w formie papierowej i cyfrowej (format DGN lub DWG).

13. Przed przystąpieniem do prac na sieci ZDMiKP należy z 7-dniowym wyprzedzeniem wystąpić o dopuszczenie.
14. Prace należy zgłosić do ZDMiKP z 3 dniowym wyprzedzeniem.
15. Warunki ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Jednocześnie informuję, że obecnie realizowane są zmiany organizacji ruchu związane z rozszerzeniem i porządkowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. W załączeniu rysunki z rozwiązaniami w rejonie Parku Władysława Jagiełły, które należałoby uwzględnić w temacie rewitalizacji tego parku. Ewentualne zmiany związane z nowym zagospodarowaniem parku, a wpływające na przedstawione na rysunkach rozwiązania należałoby uzgodnić z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

[Faint, illegible stamp]

[Handwritten signature in blue ink]

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Utrzymania Infrastruktury
Jakub Proczek

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDMiKP – IP.
3. ZDMiKP - UI
4. ZDMiKP-UE-a/a

Kontakt:

Dariusz Radzimski
st. inspektor nadzoru
52 582 27 01
dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl



ul. Gotowskiego

ul. Jagiellońska

ul. Urocza

30

D-18
do przem.
T-301

D-3
do przem.
T-301

B-38
do przem.
T-24

B-43
PZM
6000000mm

A-16

A-17

30

m3

i2

10:2

11:4

Parkomat

B-15
T-24
D-4

ch. asf.

D-18
do przem.
T-301

m3

1/1:1

1/1:2

1/2:1

D-18
do przem.
T-301

mb.

