

PYTANIA 1

**Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców dotyczące przetargu:
Dostawa 2 sztuk obudów naziemnych typu „Lange” dla studni głębinowych
Nr ref: 281.12.2025**

Pytanie 1

Dedykowanym rozstawem osi dla armatury DN150 między głowicą, a podejściem wodociągowym, jest 650mm. Wynika to z konstrukcji kolan i kołnierzy. Czy dopuszczacie Państwo taki wymiar, zamiast 625mm?

Odpowiedź

Tak, wyrażamy zgodę na rozstaw 650mm.

Pytanie 2

W zadaniu nie ma wymienionego urządzenia pomiarowego. Czy przewidujecie Państwo wodomierz/przepływomierz w obudowie, z ewentualnymi odcinkami prostymi przed i za.

Odpowiedź

Przepływomierz montujemy we własnym zakresie w obudowie w pionie nad głowicą, musi być przewidziane miejsce na montaż.

Pytanie 3

Jakiego typu podejście wodociągowe jest przewidziane, proszę o podanie materiału wykonania i średnicy.

Odpowiedź

Przylącze wodociągowe DN150, stal czarna lub PE.

Pytanie 4

Z uwagi na dostępność na rynku obudów bez podstaw wykonanych z laminatu, tylko górna kopuła opiera się na betonie, lub podstawa nie jest wykonana z laminatu, proszę o doprecyzowanie, że należy wykonać podstawę z laminatu ze spadkami 10%, nie powodującego zaleganie śniegu i wody opadowej - analogicznie jak zapis dla górnej kopuły.

Odpowiedź

Obudowa wraz z podstawą pełen komplet.

Pytanie 5

Chcę się upewnić, że w jednej obudowie mają być 2 szybkozłącza 3” hydrantowe z zaworem kulowym.

Odpowiedź

TAK, dwa złącza hydrantowe 3” z zaworem kulowym.

Włocławek, 27.03.2025 r.