



Szczecin, dnia 23 maja 2025 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśa 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
**„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego separatora płuczki piasku dla
Oczyszczalni Ścieków Zdroje ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie”.**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów, które spełniają
wymagane parametry?

Wpisanie w specyfikacji typu urządzenia i jego producenta, narusza zasadę uczciwej
konkurencji i uniemożliwia innym oferentom udział w postępowaniu, proponując
równoważne urządzenie o tych samych właściwościach i parametrach.

Jako firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży urządzeń dla
oczyszczalni ścieków, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu płuczko-separator
piasku zgodny z parametrami opisanymi w specyfikacji, spełniający obowiązujące
normy, mającym analogiczne funkcje i na który posiadamy liczne referencje.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zamontowania innego
separatora płuczki piasku niż wymieniony w postępowaniu. Obecnie na OŚ „Zdroje”
Zamawiający posiada dwa separatory płuczki piasku produkcji firmy HUBER. W
opinii Zamawiającego ujednolicenie standardu i części składowych tych urządzeń
przyczyni się do obniżenia kosztów serwisowych. Jeden separator płuczka piasku
typu RoSF4 BG2 współpracuje obecnie z układem odprowadzenia piasku
z piaskownika. Nowy separator płuczki piasku taki sam jak już pracujący ma być
zamontowany w miejsce starego, wyeksploatowanego separatora. Dwa jednakowe
separatory płuczki piasku mają za zadanie zwiększenie uniwersalności i możliwości
zamiennego zastosowania (drugi identyczny separator w razie awarii umożliwi
Zamawiającemu zamontowanie w miejsce pierwszego bez konieczności
jakichkolwiek przeróbek instalacji). Unifikacja separatorów płuczki piasku obniży też
koszty ponoszone przez Oczyszczalnię Ścieków „Zdroje” związanych z ewentualnym
zakupem części zamiennych.



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym
Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł