

Zamawiający:

Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Numer sprawy: UE.271.003.2025

strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania pn **Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w miejscowości Łany**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytania wraz z odpowiedziami

Pytanie 1.

Proszę o szczegółową informację dotyczącą napisu świetlnego (tj. wymiar oprawy , wymiar napisu , kolor tła i napisu).

Odpowiedź 1.

Litery 3D z indywidualnym podświetleniem LED każdej z nich, umieszczone bezpośrednio na elewacji. Materiał: front i boki wykonane z plexi o gr. 3 mm, tył liter wykonany z PCV o gr. 10 mm.

OSP ŁANY

Wymiar: wys. 60 cm, dł. ok. 370 cm, gr. 8 cm

Kolor: biały

Pytanie 2.

Proszę o podanie typów opraw (z podziałem i ilością na wewnętrzne i zewnętrzne).

Odpowiedź 2.

Projekt nie zakłada wymiany opraw oświetleniowych na nowe. Oprawy oświetleniowe należy zdemontować przed rozpoczęciem prac, a po ich zakończeniu zamontować oprawy według wcześniejszego rozmieszczenia.

Pytanie 3.

Proszę o informację, czy po demontażu alarmu należy zainstalować nowy alarm czy alarm zdemontowany.

Odpowiedź 3.

Projekt nie zakłada wymiany alarmu. Istniejący alarm przeznaczony jest do ponownego montażu.

Pytanie 4.

Dla umożliwienia wyceny proszę o wyjaśnienie dotyczące stolarki okiennej - w zestawieniu stolarki okiennej wskazano konieczność zastosowania mechanizmu otwierania okien dostępnego dla użytkownika na wysokości 80-110 cm nad poziomem posadzki. Opis ten

wskazuje, że okna mają być wyposażone w otwieracze naświetli, które jednak mają zastosowanie wyłącznie w oknach uchylnych. Proszę o wyjaśnienie czy w wycenie należy przyjąć okna uchylne wyposażone w w/w otwieracze czy okna uchylno rozwieralne (jak na schematach) bez otwieraczy.

Odpowiedź 4.

Przyjęto dwa rodzaje mechanizmu otwierania okien:

- 1. Klamka w ramie okiennej na wysokości 80-110 cm nad poziomem posadzki*
- 2. Otwieracz dla okien, które znajdują się powyżej 110 cm od poziomu posadzki*

Wykaz mechanizmów dla poszczególnych obiektów:

OSP ŁANY

1xO3, 1xO4, 1xO5- okna uchylno- rozwieralne z klamką w ramie okiennej

3xO1, 1xO2, 1xO6- okna uchylne z otwieraczem