



PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 315 PVC

ODCINEK D7-D7"

skala 1:100/500




- UWAGI:
1. Przy skrzyżowaniu wodociągu z kablami oraz innym uzbrojeniem zachować odległość w pionie min. 0,2 m.
  2. Podane głębokości istniejącego uzbrojenia są jedynie szacunkowe, aby ustalić faktyczne rzędne należy przed wykonaniem robót dokonać ich odkrywek.
  3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania terenu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
  4. Projektowana kanalizacja deszczowa posadowiona jest względem projektowanych rzędnych terenu.
  5. Ostateczne rzędne wjazdów studni dostosować do terenu

P.P. 50 m n.p.m.	Proj. studnia DN 1200 bet.	Proj. studnia DN 1200 bet.		Proj. studnia DN 1200 bet.
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	60,35	60,31	60,16	60,11
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	60,19	60,18	60,28	60,10
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU	58,26	58,28	58,34	58,38
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	2,09	2,03	1,82	1,73
ŚREDNICE, MATERIAŁ	dn 315 PVC			
SPADKI I DŁUGOŚCI	<div><div>i=0,50%</div><div>i=0,52%</div><div>L=4,00m</div><div>L=19,05m</div></div>			
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,00	15,13	23,05

D07 D07'

D07"

UWAGA:  
Rurociągi prowadzone w strefie przemarzania, należy ocieplić warstwą żużla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.; lub łupkami z pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:		
<div><div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82–500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730</div></div>		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1		
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KD dn315PVC, Odcinek D7–D7"		
SKALA: 1:100/500	NR RYSUNKU: S–4.1	
DATA: CZERWIEC 2024		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż Artur Herman	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne	NR UPRAWNIEŃ: KUP/0182/PWBS/15
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ: ---
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ: ---