



LEGENDA:

	Długość przewodu Ø8
	Bednarka FeZn 30x4 - uziom fundamentowy
	Złącze krzyżowe 4-otworowe
	Złącze kontrolne
	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu
	Przewód odprowadzający Ø8 prowadzony w elewacji w rurkach odgromowych grubościennych

ZADANIE PROJEKTOWE PROJEKTOWA	
<b>GRUPA YANG ARCHITEKCI</b>	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.yangarchitekci.pl, e-mail: biuro@yangarchitekci.pl telefon: +48 735 963 730	
NADZORCA PROJEKTU BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWOZYN BUDYNEK "A" – BUDYNEK BUDOWY	
PROJEKTOWA KWOZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OPR. 01/16, JEDN. EKO. 220701.1 KWOZYN ID DZ. 220701.1.0018.24/1	
TYTUŁ PROJEKTU INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU	
SKALA 1:100	WYKONANIE E-04
DATA CZERWIEC 2024	
IMię i Nazwisko mgr inż. Michał Grudziński	PESEL -
OPISANIE Elektryczna	WYKONANIE POM/2201/PODE/11
IMię i Nazwisko mgr inż. Grudziński	PESEL -
OPISANIE Elektryczna	WYKONANIE -
IMię i Nazwisko mgr inż. Grudziński	PESEL -
OPISANIE Elektryczna	WYKONANIE WPR-01/7139/2/2002