

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Mieszka I w Stargardzie**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że serwisowanie i konserwacja wbudowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji jest poza zakresem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że umowy serwisowe, które będą wynikać z warunków udzielonej gwarancji przez danego producenta, zostaną zawarte bezpośrednio przez użytkownika obiektu po jego przekazaniu do użytkowania. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie wszelkich instrukcji obsługi tych urządzeń w ramach dokumentacji powykonawczej i udzielenie niezbędnych informacji w zakresie ewentualnego serwisowania wbudowanego materiału, produktu, urządzenia etc.

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie przewidzianych punktów podłączenia mediów (energia elektryczna, woda) na potrzeby organizacji placu budowy.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że zapewnienie mediów będzie leżało po stronie Wykonawcy prac. W przypadku dostarczenia wody na potrzeby budowy nie wykluczamy możliwości podłączenia się pod istniejącą instalację w budynku poprzez zamontowanie podlicznika (odrębnego wodomierza). Na etapie przekazania placu budowy te możliwości zostaną doprecyzowane. Po zakończeniu działalności przedszkola i przekazaniu obiektu w całości, Wykonawca będzie miał możliwość korzystania z wszystkich mediów dostarczanych do budynku, a wszelkie koszty związane z dostarczaniem mediów będą obciążały Wykonawcę zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia przedszkola nie jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź nr 3

Elementy wyposażenia i meble nieujęte w przedmiarach, a znajdujące się w dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozdziałem I pkt 4 ppkt 2

Pytanie nr 4

Proszę o udostępnienie następujących decyzji:

- 1) Decyzja Nr 926/2022 z dnia 01.06.2022 r. zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku Przedszkola Nr 2 w Stargardzie wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie;
- 2) Decyzja Nr 566/2022 z dnia 12.04.2022 r. zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów na terenie działki nr 299 obręb 11 2 w Stargardzie wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiotowe decyzje.

- 1) Decyzja Nr 926/2022 z dnia 01.06.2022 r. zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku Przedszkola Nr 2 w Stargardzie wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie;
- 2) Decyzja Nr 566/2022 z dnia 12.04.2022 r. zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów na terenie działki nr 299 obręb 11 2 w Stargardzie wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zleci na swój koszt uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badań archeologicznych?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający potwierdza, że badania archeologiczne wykona uprawniony podmiot. Niezbędna będzie jednak współpraca pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a podmiotem w zakresie prowadzonych wykopów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Szczegółowa informacja jest zawarta w §1 ust. 4 pkt 4 załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że wycinka drzew i przesadzenia zieleni niskiej wraz z jej pielęgnacją są wyłączone z zakresu zamówienia?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że zgodnie z §1 ust. 4 pkt 5 załącznika nr 6 do SWZ wycinka i przesadzenia zieleni niskiej wyłączone są z zakresu zamówienia. Pielęgnacją obejmować powinna wszystkie elementy zieleni wykonane przez Wykonawcę.

Pytanie (wniosek) nr 7

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.03.2025 r. Zmiana terminu składania ofert pozwoli na rzetelne przygotowanie kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający **podtrzymuje pierwotnie ustalone terminy tj.:**

Termin składania ofert: 2025-03-14 10:00

Termin otwarcia ofert: 2025-03-14 10:10

Jednocześnie Zamawiający, w uzupełnieniu do projektu instalacji elektrycznej i przedmiaru, przesyła zestawienie typów opraw oświetleniowych, użytych do obliczeń natężenia oświetlenia, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty branży elektrycznej:

Oprawa A1 typu Ametyst New LED 2000Lm, Pi= 12W, IP65 (kinkiet) (wym. fi-356x76) | 6

Oprawa A2 typu Ametyst New LED 3000Lm, Pi= 18W, IP65 (wym. fi-356x76) | 7

Oprawa A3 typu Ametyst New LED 4000Lm, Pi= 26W, IP65 (wym. fi-356x76) | 16

Oprawa B3 typu Beryl-O New LED 2800Lm, Pi= 19W, IP2x/IP44 (wym. fi-185x156) | 23

Oprawa B4 typu Beryl-O New LED 3600Lm, Pi= 26W, IP2x/IP44 (wym. fi-185x156) | 6

Oprawa EP1 typu Europeane S1,5M + adapter LED 3800Lm, Pi= 21W, IP44 / IP2x - zasilacz (wym. 596x596x11) | 6

Oprawa EP2 typu Europeane S1,5M + adapter LED 4800Lm, Pi= 29W, IP44 / IP2x - zasilacz (wym. 596x596x11) | 33

Oprawa Ewakuacyjna typu E1, rozsył symetryczny, Pi= 5W, IP2x (wewnętrzna) Kwadra LED Area | 22

Oprawa Ewakuacyjna typu E2, rozsył asymetryczny, Pi= 5W, IP2x (wewnętrzna) Kwadra LED Road | 9

Oprawa N2 typu Neptun V2 LED 2200Lm, Pi= 12W, IP65 (wym. 620x72x60) | 6

Oprawa N4 typu Neptun V2 LED 5200Lm, Pi= 35W, IP65 (wym. 1220x72x60) | 14

Oprawy ewakuacyjne zostały zaprojektowane w oparciu o rozwiązania firmy Hybrid.

Wszystkie pozostałe oprawy ogólnego zastosowania zostały zaprojektowane w oparciu o rozwiązania firmy Luxiona.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.