

STAN ISTNIEJĄCY:

ISTN. ZASUWA DN80 DO LIKWIDACJI

ISTN. REDUKCJA

KOŁNIERZOWA FFR DN100/80
DO LIKWIDACJI

ISTN. WODOCIĄG DZ110

ISTN. TULEJA KOŁNIERZOWA DZ110

DO LIKWIDACJI

ISTN. KOŁANO ŻELIWNE KOŁNIERZOWE

STOPOWE DN80 DO LIKWIDACJI

ISTN. HYDRANT PODZIEMNY DN80

DO LIKWIDACJI

ISTN. HYDRANT PODZIEMNY HP80 ORAZ ZASUWĘ NALEŻY
PRZEKAZAĆ DO ZARZĄDCY SIECI

BŁOK OPOROWY
DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU 21 W UL. TORFOWEJ

PROJ. KOŁANO ŻELIWNE ZE STOPĄ N DN80

PROJ. KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF

DN80 L=30cm

ISTN. WODOCIĄG DZ110

PROJ. TULEJA KOŁNIERZOWA DZ110

PROJ. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY T

DN100/80/100

PROJ. HYDRANT PODZIEMNY

HP6 DN80

PROJ. ZASUWA RÓWNOPRZELOTOWA ZL9, KOŁNIERZOWA,
KLINOWA TYPU F5 DN80 Z ŻEL. SFER.

PROJ. KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF

DN80 L=120cm

PROJ. WODOCIĄG DZ110
PE100 SDR17

PROJ. TULEJA KOŁNIERZOWA DZ110

PROJ. ZASUWA RÓWNOPRZELOTOWA ZL8, KOŁNIERZOWA,
KLINOWA TYPU F5 DN100 Z ŻEL. SFER.

Jednostka projektowa:



**Projektowanie
Instalacji
Sanitarnych**

Małgorzata Szeliņa
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 47/81
03-982 Warszawa
tel. 737 341 979
email: kontakt@wpwinstalacje.pl

Inwestor:

GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH
ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
05-816 MICHAŁOWICE

Adres: REGUŁY, UL. GRANICZNA, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I TORFOWA
DZ. EW. 640/1, 641, 616/11, 725 OBR. 0013 GM. MICHAŁOWICE

Temat:

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ WZDŁUŻ ULIC:
GRANICZNEJ, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, TORFOWEJ

Nr rys.

4

Tytuł:

SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ DZ110 W UL. TORFOWEJ

Skala

—

Data
10 październik 2023

Projektant:

MAŁGORZATA SZEŁIGA MAZ/0076/POOS/12

Sprawdzający:

ARTUR SZEŁIGA MAZ/0462/PBS/15