

RAPORT Z BADAŃ
Określenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntów

Numer ewidencyjny raportu:	MZDW/DW805/DG/065/25-3	Egzemplarz nr:	1
Data opracowania raportu:	27.02.2025	Stron:	2
Okres wykonania odwiertów:	20.02.2025	Liczba załączników:	2
Zlecniodawca badań	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa		
Budowa:	Droga Wojewódzka nr 805		
Odcinek oceniany:	Odcinek od km 13+995 do km 16+430		
Podstawa oceny:	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych załącznik do zarządzenia GDDKiA nr 31 z dn. 16.06.2014		

nr odkrywki:	050/25-3		
lokalizacja:	15+800	odległość od krawędzi:	1,0 m
strona:	prawa	odległość od osi:	1,8 m

przelot [m ppt]	Grubość warstwy	rodzaj warstwy	symbol	opis warstwy			wskaźnik piaskowy	grupa nośności podłoża
	[cm]			gruntu				
				barwa	wilgotność	stan / opis / organiczne		
0,00 - 0,187	18,7	nawierzchnia		Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjęcie w załączniku. Grubość warstw [cm]: 4,4 / 4,7 / 6,9 / 2,7				
0,187- 0,29	10,3	podbudowa		kruszywo łamane - tłuczeń				
0,29 - 0,39	10,0	podbudowa		bruk				

KONIEC RAPORTU

raport autoryzował:

mgr inż. Wojciech Bogacki

