



RZUT PIWNICY

Grzejniki stalowe płytowe higieniczne	Grzejniki stalowe płytowe
n.p. HY 30 500/900	n.p. C 22 500/720
— długość grzejnika	— długość grzejnika
— wysokość grzejnika	— wysokość grzejnika
— ilość konwektorów w grzejniku	— ilość konwektorów w grzejniku
— ilość płyt w grzejniku	— ilość płyt w grzejniku
— typ grzejnika (higieniczny, bez konwektorów)	— typ grzejnika (C – kompakt)

LEGENDA

- 1 • 18 • pion instalacji c.o.
- 18 • podejście do grzejnika
- A • półpion instalacji c.o.
- grzejnik stalowy, płytowy
- Zasilanie z w?z?a c.o.
- Powr?t do w?z?a c.o.
- Zasilanie instalacja c.o.
- Powr?t instalacja c.o.

✗ Elementy instalacji C.O. wyłączone z zakresu robót

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO				
64-920 PIPA, ul. MŁODYCH 30/15 e-mail: studioprojekt@interia.pl				
TYTU?:	RZUT PIWNIC – WYMIANA INSTALACJI C.O.			
INWESTOR:	GMINA MIASTO RYPIN 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40			
ZADANIE:	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie – w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1"			
OBIEKT:	Przedszkole Miejskie nr 2 87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 11 ident. dz. 041201.1.0001.832/2			
Projektował: mgr inż. Jarosław PIWIŃSKI upr. bud. ZAP/0200/POOS/11			Szef Pracowni: inż. Marcin G?RZNY	
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.	1:100	31.05.2024	Sanitarna	S-1