6. BILANS POWIETRZA

Sym.	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Nr układu	Uwagi
2	Pom. Socjalne	3,00	13,3	40,0		2xaereco	56,0	Ww1	2 os.
3	Gabinet dyrektora	3,00	12,7	38,0		aereco	28	Ww1	1 os.
4	Sekretariat	3,00	5,9	18,0		aereco	28	Ww1	1 os.
5	Pokój pielęgniarek	3,00	11,2	34,0		aereco	28	Ww1	1 os.
6	WC NPS	3,00	8,8	26,0	1,9	inf.	50	Wc1	1xWC
7	Szatnia	3,00	32,5	98,0	4	390	390	NW2	
8	WCD	3,00	4,6	14,0	3,6	inf.	50	Wc1	1xWC
9	WCM	3,00	4,3	13,0	6,2	inf.	80	Wc1	1xWC + pisuar
20	Sala żłobkowa	3,00	60,3	181,0	1,8	330	265	NW2	14*15+4*30
21	Łazienka	3,00	11,6	35,0	2,9	inf.	100	Wc1	1xWC + 1x natrysk
22	Sala żłobkowa	3,00	50,4	151,0	2,2	330	265	NW2	14*15+4*30
23	Łazienka	3,00	19,5	59,0	3,4	inf.	200	Wc1	3xWC+1xnatrysk
24	Sala żłobkowa	3,00	40,4	121,0	2,7	330	265	NW2	14*15+4*30
25	Sala żłobkowa	3,00	40,3	121,0	2,7	330	265	NW2	14*15+4*30
26	Komunikacja	2,50	49,9	125,0	1	130		N2	
27	Łazienka	3,00	19,5	59,0	3,4	inf.	200	Wc1	3xWC+1xnatrysk
28	Sala żłobkowa	3,00	40,2	121,0	2,7	330	265	NW2	14*15+4*30
29	Komunikacja	2,50	41,2	103,0	0,8	80		N2	
31	Archiwum	3,00	5,6	17,0	3	inf.	30	W2	
32	Wózkownia	3,00	10,5	32,0	1,6	inf.	50	Wc2	
34	Sala sensoryczna	3,00	16,0	48,0	4	190	190	NW2	
35	Pom. Porządkowe	3,00	2,2	7,0	2,1	inf.	15,0	Wc2	
36	Łazienka	3,00	10,2	31,0	3,2	inf.	100,0	Wc2	
37	Mag. Chłodnia	3,00	5,3	16,0	1,9	inf.	30,0	Ww2	
38	Przygotowanie warzyw o jaj	3,00	4,9	15,0	4	inf.	60	Ww2	
39	Mag. Suchy	3,00	7,9	24,0	2,5	inf.	60	Ww2	
40	Pom. Socjalne	3,00	9,5	29,0		inf.	inf.		
42	Rozdzielnia	3,00	3,6	11,0		inf.	inf.		
43	Kuchnia	3,00	28,8	86,0	25,6	2200	2200	NW1	
44	Zmywalnia	3,00	4,9	15,0	4	inf.	60	W1	