

Nr postępowania: RO.271/042.25.7

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RAČŁAWICE

Račławice 15

32-222 Račławice

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych na ***Remont drogi gminnej nr 140443K na odc. I - od 0+000,00 do 0+783,00, na odc. II - od 1+233,00 do 2+037,00, na odc. III - od 2+076,00 do 2+658, w miejscowości Račławice i Marchocice, Gmina Račławice.***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 t.j. z późn.zm), w związku ze złożonymi w dniu 19 grudnia 2025 r. drogą elektroniczną pytaniami do treści SWZ, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie pozycji przedmiaru dot. zadania pn. "Roboty remontowe - profilowanie celem wyrównania nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z utylizacją". Prosimy o podanie dokładnie, jakie roboty mają być wykonane, jaki rodzaj nawierzchni, jaka grubość ma być profilowana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycji pod nazwą "Roboty remontowe - profilowanie celem wyrównania nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z utylizacją", należy ująć prace polegające na wyprofilowaniu nawierzchni bitumicznej jezdni. W ramach powyżej pozycji przedmiaru należy wykonać typowe zabiegi technologiczne umożliwiające uzyskanie jednorodnego profilu podłużnego i poprzecznego oraz właściwych spadków podłużnych i poprzecznych. Pozycja ta dotyczy nawierzchni bitumicznej jezdni. Profilowanie powinno być wykonane w dostosowaniu do przyjętych przez wykonawcę rodzaju technologii realizacji prac z uwzględnieniem niwelety i przekrojów poprzecznych remontowanej drogi.

Wójt Gminy Račławice

Janusz Kozioł