

Skrzynka metalowa o wymiarach 600x500x200 mm (SxWxG), osadzona w ścianie zewnętrznej na wysokości 140 cm (dolna krawędź) od poziomu terenu, wyposażona w 2–stopniowy panel redukcyjny zasilania awaryjnego w tlen

LEGENDA

Punkty poboru gazów medycznych:

- tlen – O2
- próżnia – VAC

Armatura gazów medycznych:

- zawór odcinający
- SZK – strefowy zespół kontrolny (skrzynka zaworowo–kontrolna) – SZK–1 – do 1 gazu
- zawór 1/2" + szybkozłącze (zakończenie instalacji na ścianie)

Symbole rurociągów:

- tlen – O2
- sprężone powietrze 5 bar – AIR
- sprężone powietrze 8 bar – ARB
- próżnia – VAC

Oznaczenie średnic rurociągów:

O2–ø12 / AIR–ø12 / VAC–ø22 — O2 – tlen, AIR – sprężone powietrze 5 bar, ARB – sprężone powietrze 8 bar, VAC – próżnia

12×12x1, 15×15x1, 22×22x1, 28×28x1,5, 35×35x1,5, 42×42x1,5, 54×54x2

Jednostka projektowa: Z.W. MEDGAZ Andrzej Kochan, ul. Małopanewska 3/21, 54-212 Wrocław			
Inwestor: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań			
Nazwa zadania: Rozbudowa budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu			
Projektant: mgr inż. Andrzej Kochan, Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji sanitarnych	Nr uprawnień: 84/76/Wwm	Podpis:	
Nazwa rysunku: Rzut poziomu -1	Faza projektu: Projekt Wykonawczy zamienny		
Branża: Gazy medyczne	Data: 31.03.2025	Skala: 1:100	Nr rysunku: GMz-01