

LEGENDA

Punkty poboru gazów medycznych:

- tlen – O2
- próżnia – VAC

Armatura gazów medycznych:

- zawór odcinający
- SZK – strefowy zespół kontrolny (skrzynka zaworowo-kontrolna) – SZK-2 – dla 2 gazów i próżni
- zawór 1/2" + szybkozłącze (zakończenie instalacji na ścianie)

Symbole rurociągów:

- tlen – O2
- sprężone powietrze 5 bar – AIR
- sprężone powietrze 8 bar – ARB
- próżnia – VAC

Oznaczenie średnic rurociągów:

O2-#12 / AIR-#12 / VAC-#22 — O2 – tlen, AIR – sprężone powietrze 5 bar, ARB – sprężone powietrze 8 bar, VAC – próżnia

12×12x1, 15×15x1, 22×22x1, 28×28x1,5, 35×35x1,5, 42×42x1,5, 54×54x2

Jednostka projektowa: Z.W. MEDGAZ Andrzej Kochan, ul. Małopanewska 3/21, 54-212 Wrocław			
Inwestor: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań			
Nazwa zadania: Rozbudowa budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu			
Projektant: mgr inż. Andrzej Kochan Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji sanitarnych	Nr uprawnień: 84/76/Wwm	Podpis:	
Nazwa rysunku: Rzut poziomu 0		Faza projektu: Projekt Wykonawczy zamienny	
Branża: Gazy medyczne	Data: 31.03.2025	Skala: 1:100	Nr rysunku: GMz-02