

Znak sprawy: 5/2025

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Przebudowa technologii kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp w odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:**

Pytania z dnia 28.03.2025 r.

1. Jeden z wykonawców zadał pytanie o treści „ czy izolację rurociągów z Pianki pur można zamienić na wełnę w osłonie z alu „ Zamawiający nie wyraził zgody na zamianę, proszę w tej sytuacji przedstawić schemat zaizolowania rurociągów o dużych średnicach pianką pur, gdyż zgodnie ze sztuką grubość izolacji powinna wynosić tyle co średnica rury izolowanej, a pianka pur nie dość że występuje do średnicy 114 ma maksymalną grubość 25 mm a zgodnie ze sztuką powinno być 100mm. W związku z tym prosimy o możliwość izolacji rurociągów wełną mineralną w osłonie z alu.

Odpowiedź:

W ocenie zamawiającego istnieje możliwość spełnienia wymagań izolacyjności przewodów grzewczych i rozdzielczych przy zastosowaniu poliuretanu zamkniętokomórkowego. Na rynku są dostępne izolacje o grubości spełniające wymagania RMI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

- II. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- III. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą pozostaje bez zmian.**

--

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

--