

Piła, 20 maja 2025 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 19/2025 o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa i montaż ogrodzenia oraz bram na terenie kotłowni KR-Kaczorska w Pile”, prowadzonego w trybie otwartym.

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonym w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. niniejszym pismem **udziela wyjaśnień**.

1. Czy po stronie Wykonawcy jest również wykonanie obsługi geodezyjnej zadania ?

Odpowiedź: Obsługa geodezyjna nie jest wymagana, ponieważ zakres zadania nie obejmuje prac objętych obowiązkiem inwentaryzacji geodezyjnej. Instalacja elektryczna do napędu bram prowadzona będzie na terenie działki Inwestora i nie stanowi sieci uzbrojenia terenu.

2. Proszę określić długość wykonania instalacji elektrycznej do napędu bram.


Odpowiedź: Długość instalacji elektrycznej do ułożenia przez Zamawiającego wynosi ok 60 m, w tym 45 m w gruncie. Długość ta może ulec korekcie w zależności od rzeczywistego przebiegu tras kablowych na etapie realizacji. Zgodnie ze SWZ, doprowadzenie zasilania do miejsca montażu bram, furtek i urządzeń automatyki leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania szczegółowych wymagań elektrycznych oraz przygotowania podłoża, wykucia fundamentów pod przewód i wykonania podłączenia urządzeń w miejscu doprowadzonego zasilania.

3. Czy Wykonawca ma wykonać również pomiary wykonanej instalacji ?

Odpowiedź: W zakresie zamówienia nie przewidziano wykonania pomiarów po zakończeniu montażu, jednak Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że instalacja spełnia wszystkie wymagania techniczne i normy bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie zainstalowanej instalacji elektrycznej oraz urządzeń automatyki, w tym bram, furtek i systemów sterowania.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych

Tomasz Smoleń

PREZES ZARZĄDU

Marek Kozlicki