

PWIK/W/2024/^{602b}DT/W/2024/2431
DT/2668/2024/11408

Gliwice, 11.09.2024 r.

Eko- Wilmar Sp. z o. o.
ul. Gagarina 3/15
44 - 121 Gliwice

Dot: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią wod. - kan. projektowanego przyłącza ciepłego do budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 13 a, b, c i d realizowanego w ramach I etapu rozproszenia grupowej SWC przy ul. Spółdzielczej 27 a w Gliwicach

Nawiązując do Państwa pisma znak: L. dz. 08/08/2024 z dnia 22.08.2024 r. (data wpływu do PWiK dnia 23.08.2024 r.) w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w omawianym zakresie.

Projektowaną inwestycję pod względem kolizji z istniejącą siecią wodociągową uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniach z siecią i przyłączami wodociągowymi projektowane przyłącze ciepłe ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od sieci przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Skrzyżowania z siecią i przyłączem wodociągowym zaprojektować pod kątem min. 60°.
3. W razie konieczności zabezpieczenia sieci i przyłącza wodociągowego w rejonie skrzyżowań z projektowaną inwestycją, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor.
4. W przypadku wykonania przewiertu, należy sprawdzić położenie sieci i przyłącza wodociągowego za pomocą przekopów kontrolnych.
5. W przypadku uszkodzenia sieci lub przyłącza wodociągowego przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
6. W miejscu skrzyżowań z siecią i przyłączem wodociągowym wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych Krzysztof Dobrzyński tel. 785 999 325 lub Janusz Dobrzyński tel. 785 999 327.

W części dotyczącej kanalizacji deszczowej tut. Spółka wypowie się odrębnym pismem.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurowo Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

Aktualizacja mapy i uzgodnienie branżowe ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym w tut. Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIAGÓW I KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

Sprawę prowadzi: Sylwia Kornobis tel. 32 428 45 13

Załączniki:

1. 1 egz. map
2. Szkic powykonawczy

Kopia:

1. DT aa. S.K + mapa+ szkic

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurowo Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



Przyłącze sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.Spółdzielczej 13 a,b,c,d w ramach I etapu rozproszenia grupowej SWC przy ul.Spółdzielczej 27a w Gliwicach.

