

Słupsk, dnia 09.04.2025 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Zielonej w Słupsku” – sprawa nr WN1/0203/25.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Jaka jest technologia wykonania przyłączy wodociągowych? W wykopie otwartym czy bezwykopowo.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z Decyzją nr 1427/2024 z dnia 14.11.2024 przejścia przez drogę i pod chodnikami w granicach pasa drogowego należy wykonać metodą bezwykopową.

Pytanie 2:

Załączone do projektu uzgodnienia z ZIM obejmują tylko sieć wodociągową. Prosimy o udostępnienie decyzji ZIM na lokalizację przyłączy.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi Decyzję nr 1427/2024 z dnia 14.11.2024 na lokalizację przyłączy w pasie drogowym ul. Zielonej.

Pytanie 3:

Z uzgodnień z ZIM wynika, że przejścia pod zjazdami należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszenia ich nawierzchni. Czy Zamawiający uzgodnił dodatkowo z zarządcą drogi możliwość przejścia sieci wodociągowej pod zjazdem okolicy węzła W 4 w wykopie otwartym i czy uzgodnił zasady odtworzenia nawierzchni zjazdu.

Odp. Zamawiającego:

Przejście sieci wodociągowej pod zjazdem w okolicy węzła W4 należy wykonać metodą wykopu otwartego zgodnie profilem podłużnym sieci (Rys.2, ELEMENT I – PZT).

Pytanie 4:

Czy Wykonawca ma ująć w cenie zakup wodomierzy. Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów wodomierzy.

Odp. Zamawiającego:

Nie należy ujmować w ofercie zakupu wodomierzy. Wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową, ma wykorzystać przy przebudowie podejść wodomierzowych istniejące wodomierze.

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.04.2025 r., co umożliwi nam rzetelne przygotowanie wyceny.

Odp. Zamawiającego:

*Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **16.04.2025 r. godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **16.04.2025 r. godz. 09:05**.*

Zmianie ulega pkt 15.1. i 16.1. Instrukcji dla Wykonawców

Pytanie 6:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu czy Zamawiający dopuści Wykonawcę który wykaże się, że w okresie ostatnich 10 lat wykonał należycie dwie roboty budowlane sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego, z czego jedna robota budowlana z rur o średnicy DN250 mm i długości 153 m, druga robota budowlana z rur o średnicy DN150 i długości 811 m, oraz z rur o średnicy DN500 i długości 971 m?

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej określony w pkt. 6.1.2.3)a) IDW, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej:

- **2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 150m każda i średnicy nominalnej min. 100 mm z rur z żeliwa sferoidalnego,**”*

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 09.04.2025 r.