

NAZWA I ADRES INWESTORA:	 Urząd Miasta Pruszkowa ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków			
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:	 Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12A 80-177 Gdańsk			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Budowa przejścia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budową odwodnienia z pompownią wód opadowych i przebudową sieci uzbrojenia terenu wraz z budową linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: złącze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrębnego opracowania) – projektowane złącze kablowe pompowni wód opadowych z przejścia podziemnego			
ADRES OBIEKTU:	Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszków			
STADIUM:	PRZEDMIAR ROBÓT			
TOM:	TOM V SIECI ELEKTROENERGETYCZNE V/2 ZASILANIE POMPOWNI			
Zespół autorski:				
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Paweł Czapiewski	Elektroenergetyczna	POM/0321/PBE/17	

Egz. nr 1

Warszawa, Czerwiec 2022r.

PRZEDMIAR ROBÓT

TOM V
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
V/2 ZASILANIE POMPOWNI

Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość
	D-01.03.02	Wykopy otwarte		
1	D-01.03.02	Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem)	mb	55,0
	D-01.03.02	Montaż projektowanych wstawek kablowych nn-0,4kV (w gotowym wykopie)		
2	D-01.03.02	Montaż linii kablowej nN - YAKXS 4x25	mb	71,0
3	D-01.03.02	Ułożenie folii kablowej koloru niebieskiego	mb	55,0
	D-01.03.02	Wykonanie przepustów kablowych metodą przecisku/przewiertu		
4	D-01.03.02	Wykonanie przecisku rurą 1xRHDPEp 110/6,3	mb	8,0
	D-01.03.02	Ułożenie rur osłonowych na kablach w gotowym wykopie		
5	D-01.03.02	Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0	mb	24,5
	D-01.03.02	Montaż uziomów		
6	D-01.03.02	Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm w wykopie	mb	58,0
7	D-01.03.02	Zabicie uziomów - prętów stalowych fi16mm	mb	12,0
	D-01.03.02	Roboty dodatkowe		
8	D-01.03.02	Rozebranie i wykonanie chodników z kostki brukowej	mb	33,0
9	D-01.03.02	Odtworzenie trawników dywanowych siewem	mb	21,0
	D-01.03.02	Wykonanie pomiarów		
10	D-01.03.02	Wykonanie pomiarów linii kablowej i uziemień (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemień	pomiar	1