



Powiat Pruszkowski

Ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

Tel. +48 22 738 14 00

Fax. +48 22 728 92 47 www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 23 maja 2025 r.

ZP.272.10.2025

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana dźwigów osobowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie** (ogłoszenie nr 2025/BZP 00233525/01 z dnia 2025-05-15) zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Wniosek z dnia 22 maja 2025 r. godz. 10:17:03

Czy przewidujecie Państwo modyfikację projektu umowy w zakresie § 15 pkt 1. łącznego limitu kar, który obecnie określony został na 50 % ? Zwracam się z prośbą o zmniejszenie limitu kar do 20%.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP modyfikuje projekt umowy w zakresie limitu łącznego limitu kar tj. § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.”

Wniosek z dnia 22 maja 2025 r. godz. 13:16:32

[Wykonawca] zapewnia iż Nasze urządzenia wyposażone w pasy (sploty lin w otulinie poliuretanowej) nie wymagają ciągłego monitorowania stanów Pasów.

Nasze Pasy posiadają Certyfikat wydany przez TUV SUD Jednostkę Notyfikowaną, informacje te zawarte są w Świadectwie Badania Typu. Według powyższego Certyfikatu Nasze Pasy mają żywotność 4 mln cykli w przeliczeniu na 15 lat – nie ma konieczności ciągłego monitoringu pasów ani generowania dodatkowych kosztów przez to urządzenie. Nasz konserwator według Instrukcji konserwacji urządzeń jest zobowiązany do sprawdzania stanu pasów podczas przeglądów serwisowych w częstotliwości określonej w Instrukcji dźwigowej. wnosimy o akceptację powyższego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP modyfikuje zał. A do SWZ – OPZ poprzez dodanie na str. 29 w pkt 3 Wymagania dotyczące dźwigów, specyfikacja techniczna, inne informacje, zdania: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie pasów (sploty lin w otulinie poliuretanowej).”

Wnosimy o możliwość wydłużenia terminu składania Ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia SWZ :

W pkt VIII. SWZ „Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy” Zamawiający usuwa dotychczasową treść i wprowadzony zostaje zapis „nie dotyczy”

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont
STAROSTA