



ZP.271.2.11.10.2025

Reguły, 13 maja 2025 r.

Gmina Michałowice

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego Nr ZP.271.2.11.2025 pn. **„Budowa sieci wodociągowej w ulicy: Jasia i Małgosi, Królowej Śniegu, Granicznej, Torfowej i Alei Powstańców Warszawy w Regułach”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym rozdział „sposób porozumiewania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami”, udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do ww. postępowania w dniu 08 maja 2025 roku.

Pytanie nr 1

Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „st szczegółowa sieć wodociągowa ul. Jasia i Małgosi, Królowej Śniegu.pdf” - „Rura musi być dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075”, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04?

Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC:

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury,
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem,
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyrobu.

Ponadto dokument PAS 1075 jest dokumentem archiwalnym, którego wydawania zaprzestano w 2020 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z normą PN-EN 12201-1:2024-04.

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

adres eDoręczeń
AE:PL-39843-49542-WBVCT-39

sekretariat@michalowice.pl
Tel: 22 350 91 91

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym rozdział „Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami” ust. 8, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

Z poważaniem,

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

/-/

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Sprawę prowadzi: Maksymilian Manarczyk
Stanowisko: Podinspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel: 22 350 91 91 wew. 331
e-mail: m.manarczyk@michalowice.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowany przez Wójta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie, na stronie [www](http://www.michalowice.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora: <https://www.michalowice.pl/rodo>