



Nr sprawy: DEZP.261.14.2025

Sosnowiec, 25.04.2025r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn „Budowa windy zewnętrznej przy wejściu głównym do budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przy Placu Medyków 1”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Proszę o wskazanie jakiej odporności ogniowej mają być okna ppoż ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż układ nie ma okna, aby nie traktować tego jako rozbudowy budynku istniejącego i straż aby nie musiała dokonywać czynności kontrolnych w całym budynku, to szyb dźwigu musi stanowić odrębną strefę pożarową z drzwiami przystankowymi od strony budynku (parter i piętro) w klasie odporności ogniowej EI 60.

Proszę o określenie miejsca i powierzchni oznakowani poziomych dla osób niedowidzących?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, oznakowanie przy wejściach i dojściach do schodów:

Oznakowania poziome dla osób niedowidzących (dostępność plus) – określenie powierzchni:

Zgodnie z wytycznymi dostępności (np. norma **PN-EN 17210**, rozporządzenia o dostępności, Wytyczne projektowania uniwersalnego):

- **Oznakowania poziome (taktylne)** powinny być stosowane w:
 - rejonach schodów
 - przy windach
 - na trasach komunikacyjnych w budynkach publicznych

Typowe wymagania:

- **Powierzchnia pola uwagi (przed schodami lub windą):**
 - **szerokość** – co najmniej szerokość ciągu komunikacyjnego, minimum **90 cm**
 - **głębokość (w kierunku ruchu)** – **60 cm** dla pola ostrzegawczego
- **Linie prowadzące** – szerokość minimum **30 cm**, ciągłość na całej trasie.
- **Kontrast kolorystyczny** – oznakowania powinny różnić się wyraźnie kolorem i fakturą od powierzchni posadzki.

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Agnieszka Kozak

