



### MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRZEPOMPOWNI

Żeliwo sferoidalne			A		
Stal kwasoodporna - gat. 1.4301/ AISI304			B		
LP.	WYPOSAŻENIE	SPECYFIKACJA	MATERIAŁ	JEDN	IŁOŚĆ
1	POMPA	65 PZM 3,0/S-2		SZT.	2
2	WŁĄZ	żeliwny DN 800	A	SZT.	1
3	STOPA SPRZĘGAJĄCA + PROWADNICE	DN80	A	SZT.	2
4	Piony Tłoczne	DN80	B	SZT.	2
5	Zawór zwrotny kulowy	DN80	A	SZT.	2
6	Zasuwa odcinająca	DN80	A	SZT.	2
7	WYJŚCIE RUROCIĄGU TŁOČZNEGO	przejście STAL/PE d90		SZT.	1
8	Szafa sterująca	BSP4		SZT.	1
9	Pływak	IP68		SZT.	2
10	Sonda hydrostatyczna w rurze osłonowej 4-20 mA IP68		B	SZT.	1
11	KOMINEK WENTYLACYJNY	110	STAL NIERDZEWN A + filtr	SZT.	1
12	DRABINA ANTYPÓŚLIZGOWA BDN	szerokość 330 mm	B	SZT.	1
13	PODEST TECHNICZNY	1200	B	SZT.	1
14	PORĘCZE ŻŁĄZOWE	WYSUWANE	B	SZT.	1
15	Deflektor / rurociąg dopływowy	200 200	B	SZT.	1 0

#### OPCJE

1	Nasada płuczka z zaworem		SZT.	1
---	--------------------------	--	------	---

WYSOKOŚĆ		m.n.p.m.	ZBIORNIK	
H	TERENU	89,80		
H	POKRYWY	89,55	DN	ŚREDNICA
H	DOPŁYWU	87,55	Hc	WYSOKOŚĆ
H	TŁOČZNEGO	88,81	E	WYSOKOŚĆ DOPŁYWU
H	DNA	86,50	S	WYSOKOŚĆ TŁOČZNEGO
H	POSA DOWIENIA	86,35		

Klasa wytrzymałości : C40/50 wg PN-EN 206:2014-04,  
 Klasa ekspozycji : XC4, XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04,  
 Nasiąkliwość betonu : < 4%,  
 Szczelność betonu : W 12 wg PN-88/B-06250,  
 Mrozoodporność F150 wg PN-88/B-06250,  
 Zbrojenie - stal żebrowana klasy A-III N

	RIT-SAN Jerzy Ritter 63-000 Środa Wlkp. ul. Słoneczna 20 tel. 503 091 801	BRANŻA: Instalacje sanitarne
INWESTOR:	Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	PROJEKTOWAŁ: Ryszard Kaźmierczak upr. nr 7131/169/P/2002
TEMAT:	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieć kanalizacji deszczowej	SPRAWDZIŁ: Ewa Lisiewicz upr. nr 561/87/Pw
ADRES:	Środa Wielkopolska rejon ul. Chełmońskiego, Żniwnej, Złotej i Spacerowej	OPRACOWAŁ: Jerzy Ritter
TYTUŁ:	Przepompownia ścieków sanitarnych	DATA: 10.2021r.
		SKALA: -
		RYS. 20