

Kwidzyn, 14.04.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.3.2025

### **Oferenci – wszyscy**

*Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane w postępowaniu pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.*

#### **Pytanie nr 26**

Proszę o wyjaśnienie i korektę rozbieżności w udostępnionym zestawieniu stolarki:

- rys. A.A.-09 - zestawienie stolarki zewnętrznej nie zgadza się podana ilość okien o01, o02 oraz o05 z rzutami budynku i widokiem elewacji. Proszę o korektę ilości stolarki w zestawieniu.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 26**

Skorygowano rysunek wprowadzając korekty w ilościach okien. Okno o05 w pomieszczeniu 1.4 ze względu na te same wymiary co o01 uwzględniono w ilości okien o01.

#### **Pytanie nr 27**

- rys. A.A-10 – zestawienie stolarki wewnętrznej.

Zgodnie z zestawieniem drzwi D08 i witryny W04, W05, W06 i W08 nie posiadają klasy odporności ogniowej.

Z rzutów poszczególnych kondygnacji wynika, że:

- witryna W04 jest w klasie EI60,
- witryna W05 jest w klasie EI30
- witryna W06 i W07 jest w klasie EI 15.
- drzwi D08 powinny być wykonane w klasie EI 60

Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Nieścisłość te mają duży wpływ na wycenę inwestycji poprzez wykonawcę.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 27**

Drzwi D08 do pomieszczenia 0.11 posiada odporność EI60. Uwzględniono w ilości drzwi D03, żeby nie mieszać drzwi bezklasowych z klasowymi. W04-EI60, W05-EI30, W06-EI15, W07-EI15, W08-EI15, zgodnie z rzutami. Dodano W09, nie było w zestawieniu. Skorygowano D10, D12, D13. W drzwiach D10 zastosować szkło laminowane w kolorze profili - drzwi do pomieszczeń gospodarczych. Dodano uwagę do F04. Skorygowano opis o04 i o05. Proszę o wycenę stolarki i ślusarki zgodnie z aktualnym rysunkiem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Michał Wudarczyk  
Nadleśniczy  
/podpisano elektronicznie/

#### Do wiadomości

1. Adresat pytań,
2. Strona postępowania,
3. a/a.