

*P. Władysław Drostek i Dy. S. Bykowski*

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Sebastian Fijałowski*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Bogdan Tyborski*

13. 10. 2023

Bydgoszcz 03.10.2023 r.

Nasz znak: EI/ZB/1881/7272/2023

Wasz znak: L.dz. WIM.I. 7011.76.2023.KS

**URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY**  
**Wydział Inwestycji Miasta**  
**ul. Grudziądzka 9-15**  
**85-130 Bydgoszcz**

13. 10. 2023

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

data wpływu 13 -10- 2023  
nr wpływu 148796/2023  
ilość załączników .....

KIEROWNIK REFERATU

**dotyczy: wytycznych do rewitalizacji terenu Parku Władysława Jagiełły przy ul. Jagiellońskiej (przed budynkiem NOT).**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2023 informuję, że na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono trasę istniejących, aktualnie eksploatowanych ciepłociągów wybudowanych w technologii kanałowej.

W pracach projektowych rewitalizacji parku oraz podczas jej realizacji należy zachować odległość minimum 2,0 m od nasadzeń roślinności wysokiej, w celu uniemożliwienia wrastania korzeni roślin w konstrukcję kanałów ciepłowniczych.

Otrzymują:

1. Adresat

2. EZ

3. EI a/a

wyk. B.Z. tel. 3045 282

Dyrektor  
ds. Eksploatacji

mgr inż. Marek Matuszak

zakpoczwin b do  
1881 7272 2023  
03 10 2023

KOMUNALNE PRZEDSIĘWZIĘCIE  
ENERGETYKI (CIEPŁNIEJ)  
Spółka z o.o.  
Dział Zarządzania Infrastruktura  
Kierownik  
mgr inż. Marcin Wolski

Skala 1:500

147

146

Zarządzania Infrastruktura



DN 150

DN 80

148

149