

**Dane do faktur:****Nabywca:**

Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

**Płatnik/adres do korespondencji:**

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW – 6.3810.13.3.2025.8.3.2

Koszalin, dnia 21.02.2025 r.

## Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Przebudowę DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

### Pytanie nr 12

**W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 19.02.2025 r. pytanie nr 12 prosimy o modyfikację WPR poz. 76 Montaż kompletnego znaku aktywnego C9+U6a aktywny wraz z ustawieniem słupka stalowego ocynkowanego fi 60 polegającą na wykreśleniu słowa "aktywnego".**

### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 12 z dnia 19.02.2025r., która otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż znaki aktywne powinny być zasilane poprzez szafkę zasilającą z akumulatorem, szafka zasilana ze słupa SL2. W załączeniu plan sytuacyjny.

### Pytanie nr 13

**Na zamieszczonym planie sytuacyjnym doświetlenie przejazdu dla rowerów tablice E-4 z poz. 41 oraz tablice E-2a z poz. 42 są do przestawienia. Prosimy o określenie czy tablice w w/w pozycjach mają być nowe, czy do przestawienia? istniejące**

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przekazanym wykazie znaków drogowych przewiduje ustawienie nowego oznakowania - tablice E-4 i E-2a.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.**

*p.o. Dyrektora*

*mgr inż. Waldemar Wejnerowski*

### Załącznik:

Plan sytuacyjny