


Dobór fundamentów słupów					
Nr słupa	Oznaczenie fundamentu	A	B [mm]	C [mm]	H [mm]
L101-L107	B50	4xM14	180	255	900
L201-L208	B50	4xM14	180	255	900
L301-L302	F-5/1-16	4xM33	400	1050	2500
L401-L403	F-5/1-16	4xM33	400	1050	2500
L404-L406	F1	4xM27	300	800	1650
L501-L504	F1	4xM27	300	800	1650

<p>Biurowo Projektów:</p>  <p><b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> Jan MATRAS 33-300 Nowy Sącz ul. 1 Brygady 91 tel. 18 442 - 88 - 88</p>	<p>Nazwa zadania:</p> <p>Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju”</p>	
	<p>Adres Obiektu:</p> <p>OBRĘB 0001 RABKA-ZDRÓJ, dz. nr 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10</p>	
	<p>Inwestor:</p> <p>MIASTO I GMINA RABKA ZDRÓJ UL. PARKOWA 2 34-700 RABKA - ZDRÓJ</p>	
Skala:	- FUNDAMENTY SŁUPÓW	
Nr Rys:	E06	
Data:	10.2023r.	
Opracowanie:	PROJEKT TECHNICZNY	
<p>Projektował:</p> <p><b>mgr inż. Artur Obrzut</b> uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewid. MAP/0405/PBE/18</p>		<p>Sprawdził:</p> <p><b>mgr inż. Dawid Laskosz</b> uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewid. OPL/2080/PWBE/22</p>